

#91606#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (старый корпус)
3540

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
22184907	20.08.2024	20.07.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	98,533	73,206	25.327	6.049

Подпись исполнителя _____



#91605#

Отчёт за период с 20.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 3540
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 22184907
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2024	-	0,906	0	20,276	19,605	0	19,914	19,362	0	24	0	62,4	51,5	0,39	0,28
22.07.2024	-	0,97	0	20,349	19,646	0	19,983	19,407	0	24	0	62,6	51	0,4	0,28
23.07.2024	-	0,961	0	20,511	19,796	0	20,143	19,554	0	24	0	62,6	51,2	0,4	0,28
24.07.2024	-	0,953	0	20,466	19,729	0	20,098	19,486	0	24	0	62,7	51,4	0,4	0,28
25.07.2024	-	0,949	0	20,524	19,739	0	20,155	19,494	0	24	0	62,6	51,4	0,39	0,28
26.07.2024	-	0,839	0	18,97	18,176	0	18,634	17,951	0	24	0	62,3	51,6	0,4	0,28
27.07.2024	-	0,627	0	18,281	17,476	0	17,962	17,245	0	24	0	61,6	53,3	0,4	0,28
28.07.2024	-	0,641	0	18,632	17,785	0	18,305	17,548	0	24	0	61,8	53,5	0,39	0,28
29.07.2024	-	0,819	0	19,897	18,972	0	19,544	18,731	0	24	0	62,3	52,3	0,39	0,28
30.07.2024	-	0,861	0	19,724	18,764	0	19,37	18,528	0	24	0	62,6	52	0,4	0,28
31.07.2024	-	0,891	0	20,365	19,361	0	20	19,117	0	24	0	62,5	51,9	0,39	0,28
01.08.2024	-	0,945	0	20,823	19,788	0	20,447	19,541	0	24	0	62,7	51,7	0,4	0,28
02.08.2024	-	0,698	0	15,614	14,812	0	15,332	14,626	0	24	0	62,8	51,9	0,4	0,29
03.08.2024	-	0,212	0	6,992	6,697	0	6,884	6,617	0	24	0	57,8	50,4	0,4	0,28
04.08.2024	-	0,61	0	19,102	18,156	0	18,77	17,911	0	24	0	61,6	53,9	0,4	0,28
05.08.2024	-	0,752	0	19,385	18,369	0	19,04	18,13	0	24	0	62,2	52,8	0,4	0,29
06.08.2024	-	0,819	0	19,78	18,651	0	19,429	18,413	0	24	0	62,2	52,2	0,39	0,29
07.08.2024	-	0,811	0	19,083	17,981	0	18,743	17,755	0	24	0	62,3	52	0,38	0,29
08.08.2024	-	0,724	0	17,895	16,897	0	17,581	16,684	0	23	1	61,7	51,9	0,38	0,29
09.08.2024	-	0,894	0	19,931	18,769	0	19,574	18,536	0	24	0	62,5	51,6	0,39	0,29
10.08.2024	-	0,827	0	20,009	18,846	0	19,654	18,608	0	24	0	62,1	52,1	0,39	0,29
11.08.2024	-	0,837	0	20,221	19,05	0	19,863	18,808	0	24	0	62,2	52,2	0,39	0,3
12.08.2024	-	0,917	0	20,614	19,415	0	20,245	19,172	0	24	0	62,6	51,8	0,39	0,28
13.08.2024	-	0,923	0	20,417	19,221	0	20,05	18,981	0	24	0	62,7	51,7	0,38	0,28
14.08.2024	-	0,898	0	20,173	18,94	0	19,809	18,702	0	24	0	62,8	52	0,38	0,27
15.08.2024	-	0,903	0	20,286	19,069	0	19,921	18,83	0	24	0	62,7	51,9	0,39	0,26
16.08.2024	-	0,861	0	20,032	18,775	0	19,673	18,537	0	24	0	62,6	52,1	0,39	0,25
17.08.2024	-	0,782	0	19,878	18,675	0	19,526	18,435	0	24	0	62,1	52,6	0,38	0,25
18.08.2024	-	0,799	0	19,696	18,646	0	19,345	18,406	0	24	0	62,4	52,5	0,38	0,26
19.08.2024	-	0,854	0	19,665	18,741	0	19,312	18,504	0	24	0	62,6	52,1	0,38	0,27
20.08.2024	-	0,844	0	19,489	18,604	0	19,138	18,368	0	24	0	62,7	52,2	0,39	0,28
Итого:	-	25,327	0	597,08	567,151	0	586,444	559,987	0	743	1	62,24	52,02	0,39	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	73,206	1527,754	1509,081	0	1499,563	1490,14	0	1617	1
20.08.2024	98,533	2124,835	2076,235	0	2086,006	2050,126	0	2360	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения