

#144979#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР

Борзова 95, Калининград (старый корпус)

3540

9897

ТВ7 (АСЦП)

22184907

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,816	0	19,034	19,337	0	18,714	19,113	0	24	0	60,3	49,9	0,41	0,3	-
22.07.2025	0,797	0	19,028	19,314	0	18,71	19,088	0	24	0	60,1	50	0,41	0,3	-
23.07.2025	0,831	0	19,288	19,593	0	18,967	19,366	0	24	0	60,2	49,8	0,41	0,29	-
24.07.2025	0,829	0	19,304	19,628	0	18,982	19,4	0	24	0	60,2	49,8	0,41	0,29	-
25.07.2025	0,785	0	19,209	19,534	0	18,891	19,306	0	24	0	60	50	0,41	0,29	-
26.07.2025	0,703	0	18,829	19,167	0	18,521	18,939	0	24	0	59,6	50,5	0,41	0,29	-
27.07.2025	0,75	0	19,159	19,5	0	18,844	19,271	0	24	0	59,7	50,2	0,41	0,29	-
28.07.2025	0,84	0	19,31	19,621	0	18,989	19,397	0	24	0	60,1	49,6	0,41	0,3	-
29.07.2025	0,838	0	19,255	19,584	0	18,936	19,361	0	24	0	59,9	49,4	0,41	0,28	-
30.07.2025	0,836	0	19,046	19,333	0	18,732	19,113	0	24	0	59,9	49,3	0,41	0,28	-
31.07.2025	0,81	0	18,865	18,968	0	18,554	18,75	0	24	0	59,9	49,5	0,42	0,29	-
01.08.2025	0,834	0	19,093	19,341	0	18,776	19,12	0	24	0	60	49,5	0,43	0,29	-
02.08.2025	0,719	0	18,754	19,108	0	18,447	18,882	0	24	0	59,6	50,3	0,43	0,29	-
03.08.2025	0,723	0	18,88	19,286	0	18,572	19,059	0	24	0	59,6	50,3	0,43	0,29	-
04.08.2025	0,828	0	19,011	19,415	0	18,696	19,194	0	24	0	60	49,4	0,43	0,29	-
05.08.2025	0,848	0	19,12	19,519	0	18,802	19,297	0	24	0	60,1	49,3	0,43	0,29	-
06.08.2025	0,859	0	19,169	19,528	0	18,851	19,307	0	24	0	60,1	49,3	0,43	0,29	-
07.08.2025	0,872	0	19,245	19,612	0	18,925	19,392	0	24	0	60,1	49,1	0,43	0,29	-
08.08.2025	0,857	0	19,267	19,639	0	18,948	19,417	0	24	0	60,1	49,3	0,42	0,29	-
09.08.2025	0,732	0	18,834	19,221	0	18,525	18,996	0	24	0	59,6	50,2	0,43	0,29	-
10.08.2025	0,723	0	18,659	19,041	0	18,353	18,817	0	24	0	59,6	50,3	0,43	0,29	-
11.08.2025	0,87	0	19,171	19,455	0	18,852	19,236	0	24	0	60,1	49,1	0,43	0,3	-
12.08.2025	0,909	0	19,464	19,722	0	19,139	19,502	0	24	0	60,2	48,9	0,41	0,29	-
13.08.2025	0,859	0	19,153	19,341	0	18,834	19,122	0	24	0	60,1	49,2	0,41	0,29	-
14.08.2025	0,845	0	19,139	19,255	0	18,821	19,036	0	24	0	60,1	49,4	0,39	0,28	-
15.08.2025	0,816	0	18,612	18,788	0	18,303	18,573	0	24	0	60,1	49,5	0,41	0,29	-
16.08.2025	0,702	0	18,411	18,691	0	18,109	18,469	0	24	0	59,7	50,4	0,41	0,29	-
17.08.2025	0,698	0	18,375	18,645	0	18,074	18,424	0	24	0	59,6	50,4	0,41	0,29	-
18.08.2025	0,892	0	19,026	19,254	0	18,707	19,039	0	24	0	60,3	49	0,41	0,29	-
19.08.2025	0,843	0	18,806	19,005	0	18,493	18,788	0	24	0	60,3	49,4	0,41	0,29	-
20.08.2025	0,843	0	18,514	18,71	0	18,207	18,5	0	24	0	60,1	49,1	0,4	0,29	-
Итого:	25,107	0	589,03	598,155	0	579,274	591,274	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,997														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2160,577	26187,122	25646,742	0	25605,841	25343,852	0	10376	2
20.08.2025	2185,684	26776,15	26244,896	0	26185,116	25935,124	0	11120	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 14:26:55