

#93830#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (старый корпус)
3540

Заводской номер счётчика 22184907	Показания прибора, ГДж 20.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	131,013	98,533	32.48	7.758

Подпись исполнителя _____



#93788#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 3540
 Порядковый номер 9897
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 22184907
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0,882	0	19,653	18,755	0	19,297	18,519	0	24	0	62,8	51,9	0,39	0,28
22.08.2024	-	0,882	0	19,891	18,8	0	19,532	18,562	0	24	0	62,8	52	0,39	0,29
23.08.2024	-	1,679	0	25,219	23,699	0	24,742	23,442	0	24	0	64,3	48,1	0,39	0,29
24.08.2024	-	1,771	0	25,904	24,347	0	25,412	24,087	0	24	0	64,5	47,9	0,39	0,28
25.08.2024	-	0,821	0	19,511	18,306	0	19,163	18,073	0	24	0	62,5	52,3	0,39	0,29
26.08.2024	-	0,969	0	20,261	18,98	0	19,891	18,746	0	24	0	63,1	51,5	0,39	0,29
27.08.2024	-	0,969	0	19,955	18,688	0	19,59	18,457	0	24	0	63,2	51,4	0,4	0,29
28.08.2024	-	1,002	0	20,263	18,99	0	19,892	18,758	0	24	0	63,2	51,2	0,4	0,29
29.08.2024	-	0,994	0	20,284	19,015	0	19,914	18,783	0	24	0	63,1	51,2	0,4	0,29
30.08.2024	-	1,006	0	20,18	18,905	0	19,812	18,675	0	24	0	63,2	51,1	0,4	0,29
31.08.2024	-	0,837	0	19,329	18,104	0	18,981	17,875	0	24	0	62,6	52,1	0,39	0,29
01.09.2024	-	0,857	0	19,314	18,07	0	18,965	17,842	0	24	0	62,8	52,1	0,39	0,29
02.09.2024	-	1,003	0	20,013	18,733	0	19,645	18,504	0	24	0	63,4	51,2	0,39	0,28
03.09.2024	-	1,066	0	20,24	18,913	0	19,868	18,685	0	24	0	63,4	50,7	0,39	0,28
04.09.2024	-	1,099	0	20,345	19,016	0	19,97	18,791	0	24	0	63,6	50,5	0,4	0,28
05.09.2024	-	1,059	0	20,376	19,059	0	19,999	18,827	0	24	0	63,7	51	0,39	0,28
06.09.2024	-	1,058	0	20,479	19,164	0	20,099	18,93	0	24	0	63,7	51,1	0,39	0,28
07.09.2024	-	0,86	0	19,317	18,101	0	18,967	17,872	0	24	0	63	52,2	0,4	0,28
08.09.2024	-	0,848	0	19,251	18,058	0	18,902	17,827	0	24	0	63	52,3	0,39	0,28
09.09.2024	-	1,055	0	19,676	18,42	0	19,31	18,198	0	24	0	63,9	50,8	0,4	0,28
10.09.2024	-	1,067	0	20,09	18,811	0	19,72	18,586	0	24	0	63,5	50,6	0,4	0,28
11.09.2024	-	1,088	0	20,105	18,825	0	19,733	18,602	0	24	0	63,6	50,5	0,39	0,28
12.09.2024	-	1,12	0	19,987	18,691	0	19,616	18,472	0	24	0	63,8	50,1	0,39	0,28
13.09.2024	-	1,156	0	20,083	18,79	0	19,709	18,572	0	24	0	63,8	49,9	0,39	0,28
14.09.2024	-	0,866	0	18,444	17,271	0	18,109	17,056	0	24	0	63	51,6	0,39	0,28
15.09.2024	-	0,858	0	18,15	16,983	0	17,819	16,771	0	24	0	63,1	51,6	0,39	0,28
16.09.2024	-	1,08	0	19,555	18,299	0	19,193	18,084	0	24	0	63,6	50,2	0,39	0,28
17.09.2024	-	1,129	0	19,74	18,459	0	19,373	18,245	0	24	0	63,8	49,9	0,39	0,28
18.09.2024	-	1,109	0	19,82	18,534	0	19,453	18,317	0	24	0	63,7	50,1	0,39	0,28
19.09.2024	-	1,101	0	19,374	18,08	0	19,013	17,868	0	24	0	63,8	50	0,39	0,28
20.09.2024	-	1,187	0	20,214	18,868	0	19,836	18,65	0	24	0	63,9	49,7	0,39	0,28
Итого:	-	32,478	0	625,023	585,734	0	613,525	578,676	0	744	0	63,4	50,86	0,39	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	98,533	2124,835	2076,235	0	2086,006	2050,126	0	2360	2
20.09.2024	131,013	2749,856	2661,966	0	2699,529	2628,799	0	3104	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения