

#148425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР

Борзова 95, Калининград (старый корпус)

3540

9897

ТВ7 (АСЦП)

22184907

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,849	0	18,771	18,914	0	18,458	18,7	0	24	0	60,2	49,2	0,4	0,29	-
22.08.2025	0,847	0	18,819	18,989	0	18,505	18,773	0	24	0	60,2	49,3	0,4	0,29	-
23.08.2025	0,741	0	18,646	18,776	0	18,34	18,556	0	24	0	59,8	50,2	0,4	0,29	-
24.08.2025	0,741	0	18,595	18,766	0	18,289	18,547	0	24	0	59,7	50,1	0,4	0,29	-
25.08.2025	0,196	0	4,721	4,818	0	4,644	4,762	0	24	0	59,8	49,8	0,48	0,33	-
26.08.2025	0,494	0	11,909	12,216	0	11,713	12,076	0	6	18	59,7	49,7	0,43	0,3	-
27.08.2025	0,847	0	18,763	19,307	0	18,451	19,089	0	15	9	60,1	49,1	0,42	0,29	-
28.08.2025	0,919	0	19,28	19,948	0	18,957	19,727	0	24	0	60,2	48,7	0,43	0,29	-
29.08.2025	0,888	0	19,191	19,774	0	18,871	19,553	0	24	0	60,2	49	0,42	0,29	-
30.08.2025	0,739	0	18,611	19,228	0	18,305	19,002	0	24	0	59,8	50,1	0,42	0,29	-
31.08.2025	0,727	0	18,541	19,144	0	18,238	18,918	0	24	0	59,7	50,2	0,42	0,29	-
01.09.2025	0,97	0	19,63	20,154	0	19,301	19,932	0	24	0	60,5	48,5	0,42	0,29	-
02.09.2025	0,971	0	19,65	20,096	0	19,319	19,875	0	24	0	60,5	48,5	0,43	0,29	-
03.09.2025	1,121	0	20,45	20,971	0	20,102	20,748	0	24	0	60,9	47,6	0,43	0,29	-
04.09.2025	1,076	0	20,335	20,894	0	19,989	20,669	0	24	0	60,8	48	0,42	0,29	-
05.09.2025	1,049	0	20,42	20,94	0	20,075	20,713	0	24	0	60,6	48,2	0,41	0,29	-
06.09.2025	0,711	0	18,719	19,337	0	18,411	19,107	0	24	0	59,7	50,5	0,41	0,29	-
07.09.2025	0,738	0	18,847	19,462	0	18,537	19,233	0	24	0	59,8	50,3	0,41	0,29	-
08.09.2025	0,991	0	20,503	21,069	0	20,159	20,835	0	24	0	60,3	48,6	0,41	0,29	-
09.09.2025	1,041	0	20,37	20,849	0	20,025	20,622	0	24	0	60,7	48,3	0,42	0,29	-
10.09.2025	1,009	0	20,204	20,676	0	19,862	20,449	0	24	0	60,6	48,5	0,41	0,29	-
11.09.2025	1,041	0	20,201	20,647	0	19,858	20,423	0	24	0	60,8	48,3	0,41	0,29	-
12.09.2025	1,044	0	20,245	20,75	0	19,9	20,524	0	24	0	60,8	48,3	0,41	0,29	-
13.09.2025	0,729	0	19,022	19,515	0	18,71	19,284	0	24	0	59,8	50,5	0,41	0,29	-
14.09.2025	0,736	0	18,984	19,442	0	18,672	19,213	0	24	0	59,7	50,4	0,41	0,29	-
15.09.2025	1,028	0	20,669	21,145	0	20,321	20,914	0	24	0	60,5	48,4	0,41	0,31	-
16.09.2025	1,058	0	21,324	21,839	0	20,967	21,602	0	24	0	60,4	48,3	0,41	0,34	-
17.09.2025	1,029	0	21,339	21,87	0	20,983	21,629	0	24	0	60,2	48,5	0,41	0,32	-
18.09.2025	1,09	0	20,67	21,05	0	20,319	20,824	0	24	0	60,8	48	0,41	0,29	-
19.09.2025	1,023	0	20,274	20,708	0	19,932	20,482	0	24	0	60,6	48,3	0,41	0,29	-
20.09.2025	0,74	0	19,048	19,509	0	18,735	19,279	0	24	0	59,7	50,3	0,42	0,29	-
Итого:	27,183	0	586,751	600,803	0	576,948	594,06	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,493														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2185,684	26776,15	26244,896	0	26185,116	25935,124	0	11120	2
20.09.2025	2212,868	27362,9	26845,699	0	26762,064	26529,183	0	11837	29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 7:31:34