

#108491#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 9897
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22184907
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	15,277	0	243,363	231,872	0	237,067	227,87	0	24	0	76,7	61,3	0,54	0,4	4,3
22.11.2024	15,365	0	239,753	228,465	0	233,564	224,559	0	24	0	76,6	60,9	0,54	0,39	0,5
23.11.2024	14,635	0	254,908	242,542	0	248,445	238,303	0	24	0	75,8	61,7	0,54	0,4	0,5
24.11.2024	14,483	0	287,606	274,616	0	280,479	269,697	0	24	0	74,8	62,5	0,54	0,4	0,5
25.11.2024	14,116	0	272,644	260,965	0	266,431	256,815	0	24	0	71,4	58,7	0,54	0,39	1,2
26.11.2024	10,693	0	176,959	168,47	0	172,966	165,973	0	24	0	71	56,3	0,55	0,39	5,9
27.11.2024	8,721	0	82,796	77,65	0	81,02	76,979	0	24	0	69,1	43,4	0,55	0,38	7,3
28.11.2024	9,105	0	85,609	80,253	0	83,76	79,558	0	24	0	69,3	43,4	0,55	0,38	4,7
29.11.2024	8,879	0	82,76	78,005	0	80,976	77,337	0	24	0	69,3	43,1	0,56	0,38	4,4
30.11.2024	8,682	0	83,096	77,92	0	81,309	77,234	0	24	0	69,3	43,8	0,56	0,38	4,2
01.12.2024	8,939	0	84,177	78,772	0	82,324	78,068	0	24	0	70	44,1	0,55	0,38	4,1
02.12.2024	9,542	0	87,698	82,05	0	85,758	81,334	0	24	0	70,2	43,7	0,55	0,39	2,2
03.12.2024	8,959	0	82,415	77,376	0	80,637	76,726	0	24	0	69,3	42,8	0,56	0,39	2,9
04.12.2024	9,618	0	84,925	79,791	0	82,98	79,08	0	24	0	71,6	44	0,57	0,39	-
05.12.2024	9,453	0	84,495	79,061	0	82,597	78,369	0	24	0	70,9	43,6	0,56	0,39	-
06.12.2024	10,057	0	88,109	82,146	0	86,082	81,413	0	24	0	71,9	44	0,56	0,39	-
07.12.2024	9,534	0	79,859	74,003	0	77,928	73,322	0	24	0	73,9	44,7	0,57	0,38	-
08.12.2024	9,185	0	79,904	74,971	0	78,038	74,289	0	24	0	72,5	44,4	0,56	0,39	-
09.12.2024	9,601	0	83,455	78,378	0	81,521	77,686	0	24	0	72	44	0,56	0,39	-
10.12.2024	10,663	0	89,284	83,48	0	87,057	82,66	0	24	0	75,1	45,9	0,55	0,39	-
11.12.2024	10,193	0	93,245	87,711	0	91,041	86,845	0	24	0	73	46,3	0,56	0,38	-
12.12.2024	10,285	0	100,476	94,7	0	98,167	93,743	0	24	0	71,8	46,8	0,55	0,39	-
13.12.2024	13,481	0	139,044	129,84	0	135,397	128,109	0	24	0	77,2	53,5	0,56	0,39	-
14.12.2024	14,558	0	173,649	163,041	0	169,025	160,549	0	24	0	78	57,4	0,55	0,4	-
15.12.2024	12,23	0	154,29	146,051	0	150,614	144,083	0	24	0	73,2	53,9	0,55	0,39	-
16.12.2024	10,548	0	121,471	114,908	0	118,751	113,594	0	24	0	70,7	49,6	0,56	0,39	-
17.12.2024	11,194	0	134,554	127,55	0	131,566	126,069	0	24	0	70,3	50	0,56	0,39	-
18.12.2024	11,596	0	142,046	134,194	0	138,878	132,597	0	24	0	70,6	50,7	0,56	0,39	-
19.12.2024	10,688	0	122,452	115,725	0	119,752	114,439	0	24	0	70,2	48,9	0,57	0,39	-
Итого:	320,28	0	3835,042	3624,506	0	3744,13	3577,3	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,498														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2024	578,255	8087,197	7718,32	0	7918,111	7625,546	0	4568	2
19.12.2024	898,535	11922,237	11342,827	0	11662,24	11202,847	0	5264	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 10:16:40