

#89389#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/24г.-22/07/24г.

Абонент: Товарная 1а
Адрес: УК БАЛТДОМСЕРВИС
Договор N: 20100619
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.16 м3/ч
G2 max = 1.20 м3/ч G2 min = 0.01 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч


Серийный номер 20100619, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7А61

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 ш	M2 ш	M3 ш	dM ш	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.24 23	70,89	53,11	17,78	4,6	3,52	2,4	18,57	0	0	18,152	0	0	0	0,323	0	24	0	
23.06.24 23	71,2	53,01	18,19	4,59	3,52	2,4	18,781	0	0	18,355	0	0	0	0,334	0	24	0	
24.06.24 23	70,84	53,31	17,52	4,63	3,52	2,4	18,669	0	0	18,248	0	0	0	0,32	0	24	0	
25.06.24 23	70,85	53,26	17,59	4,58	3,52	2,4	19,774	0	0	19,33	0	0	0	0,34	0	24	0	
26.06.24 23	70,67	53,46	17,21	4,64	3,51	2,4	18,923	0	0	18,499	0	0	0	0,319	0	24	0	
27.06.24 23	70,89	53,25	17,64	4,59	3,5	2,4	17,736	0	0	17,337	0	0	0	0,306	0	24	0	
28.06.24 23	70,63	53,31	17,32	4,59	3,5	2,4	18,663	0	0	18,245	0	0	0	0,317	0	24	0	
29.06.24 23	70,69	53,24	17,45	4,56	3,5	2,4	18,561	0	0	18,145	0	0	0	0,317	0	24	0	
30.06.24 23	70,65	53,15	17,5	4,52	3,5	2,4	18,859	0	0	18,436	0	0	0	0,323	0	24	0	
01.07.24 23	70,76	53,18	17,58	4,59	3,5	2,4	18,105	0	0	17,698	0	0	0	0,312	0	24	0	
02.07.24 23	70,64	53,15	17,49	4,53	3,5	2,4	18,276	0	0	17,867	0	0	0	0,313	0	24	0	
03.07.24 23	70,64	53,18	17,45	4,51	3,5	2,4	19,22	0	0	18,789	0	0	0	0,328	0	24	0	
04.07.24 23	70,68	52,79	17,89	4,49	3,51	2,4	17,57	!	0	17,176	!	0	0	0,308	0	23	1	*
05.07.24 23	70,74	53,41	17,33	4,49	3,51	2,4	17,656	!	0	17,26	!	0	0	0,3	0	23	1	*
06.07.24 23	71,07	52,99	18,08	4,47	3,51	2,4	18,906	0	0	18,479	0	0	0	0,335	0	24	0	
07.07.24 23	70,73	53,3	17,43	4,47	3,51	2,4	19,101	0	0	18,672	0	0	0	0,326	0	24	0	
08.07.24 23	70,66	53,36	17,3	4,47	3,51	2,4	19,649	0	0	19,209	0	0	0	0,333	0	24	0	
09.07.24 23	70,65	53,62	17,03	4,46	3,51	2,4	19,186	0	0	18,756	0	0	0	0,32	0	24	0	
10.07.24 23	70,76	53,81	16,95	4,5	3,51	2,4	18,177	0	0	17,769	0	0	0	0,302	0	24	0	
11.07.24 23	70,3	53,76	16,55	4,5	3,51	2,4	17,878	0	0	17,48	0	0	0	0,29	0	24	0	
12.07.24 23	70,46	53,66	16,81	4,54	3,51	2,4	16,558	0	0	16,188	0	0	0	0,273	0	24	0	
13.07.24 23	70,8	53,53	17,27	4,53	3,5	2,4	16,159	0	0	15,795	0	0	0	0,273	0	24	0	
14.07.24 23	70,88	53,43	17,45	4,5	3,51	2,4	17,317	0	0	16,927	0	0	0	0,296	0	24	0	
15.07.24 23	70,49	53,69	16,81	4,51	3,5	2,4	18,16	0	0	17,754	0	0	0	0,299	0	24	0	
16.07.24 23	70,61	53,86	16,75	4,52	3,51	2,4	17,059	0	0	16,677	0	0	0	0,28	0	24	0	
17.07.24 23	70,46	53,99	16,48	4,54	3,51	2,4	17,208	0	0	16,825	0	0	0	0,278	0	24	0	
18.07.24 23	70,68	53,71	16,97	4,53	3,5	2,4	17,569	0	0	17,176	0	0	0	0,292	0	24	0	
19.07.24 23	70,54	53,57	16,97	4,52	3,51	2,4	17,548	0	0	17,155	0	0	0	0,292	0	24	0	
20.07.24 23	70,59	53,54	17,06	4,49	3,51	2,4	17,132	0	0	16,75	0	0	0	0,286	0	24	0	
21.07.24 23	70,85	53,49	17,36	4,52	3,51	2,4	16,997	0	0	16,614	0	0	0	0,289	0	24	0	
22.07.24 23	70,67	53,81	16,86	4,55	3,5	2,4	16,941	0	0	16,562	0	0	0	0,28	0	24	0	
Итого/Средн	70,71	53,41	17,3	4,53	3,51	2,4	560,908	0	0	548,326	0	0	0	9,502	0	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 ш	M2 ш	M3 ш	dM ш	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.06.24 23	47084,601	0	1,17	45914,609	0	1,155	1,155	10377,598	0,06	30714	573
22.07.24 23	47645,509	0	1,17	46462,934	0	1,155	1,155	1087,1	0,06	31456	573
Итого	560,907	0	0	548,326	0	0	0	9,502	0	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплосос.
(*) аппарат неисправ.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

