

#142110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Товарная 1а, Калининград
5670
9033
ТВ7
20100619
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,389	0	183,22	0	0	178,857	0	0	24	0	0	0	73,1	71,3	0,46	0,02	-
25.06.2025	1,311	0	178,009	0	0	173,78	0	0	24	0	0	0	73	71,3	0,46	0,02	-
26.06.2025	1,285	0	171,165	0	0	167,07	0	0	24	0	0	0	73,2	71,5	0,45	0,01	-
27.06.2025	1,344	0	175,471	0	0	171,295	0	0	24	0	0	0	73,1	71,3	0,45	0,01	-
28.06.2025	1,338	0	175,102	0	0	170,908	0	0	24	0	0	0	73,3	71,6	0,45	0,01	-
29.06.2025	1,379	0	175,053	0	0	170,858	0	0	24	0	0	0	73,4	71,5	0,45	0,01	-
30.06.2025	1,298	0	176,622	0	0	172,404	0	0	24	0	0	0	73,2	71,5	0,45	0,01	-
01.07.2025	1,337	0	180,33	0	0	176,026	0	0	24	0	0	0	73,2	71,5	0,45	0,01	-
02.07.2025	1,345	0	183,75	0	0	179,36	0	0	24	0	0	0	73,3	71,6	0,46	0,01	-
03.07.2025	1,332	0	182,881	0	0	178,515	0	0	24	0	0	0	73,2	71,5	0,46	0,01	-
04.07.2025	1,367	0	188,738	0	0	184,239	0	0	24	0	0	0	73,2	71,5	0,45	0,01	-
05.07.2025	1,272	0	181,574	0	0	177,233	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0,01	-
06.07.2025	1,293	0	181,348	0	0	177,028	0	0	24	0	0	0	73,1	71,5	0,45	0,01	-
07.07.2025	1,27	0	181,506	0	0	177,181	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0,01	-
08.07.2025	1,27	0	178,659	0	0	174,404	0	0	24	0	0	0	73,1	71,5	0,46	0,01	-
09.07.2025	1,28	0	180,492	0	0	176,184	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0,01	-
10.07.2025	1,302	0	184,724	0	0	180,335	0	0	24	0	0	0	73,1	71,4	0,46	0	-
11.07.2025	1,272	0	183,47	0	0	179,095	0	0	24	0	0	0	73,1	71,4	0,46	0	-
12.07.2025	1,278	0	181,299	0	0	176,972	0	0	24	0	0	0	73,2	71,5	0,46	0	-
13.07.2025	1,254	0	178,895	0	0	174,624	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0	-
14.07.2025	1,241	0	182,046	0	0	177,703	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0	-
15.07.2025	1,259	0	181,914	0	0	177,58	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0	-
16.07.2025	1,224	0	176,909	0	0	172,691	0	0	24	0	0	0	73,1	71,5	0,46	0	-
17.07.2025	1,246	0	187,34	0	0	182,864	0	0	24	0	0	0	73,2	71,7	0,46	0	-
18.07.2025	1,243	0	181,72	0	0	177,378	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0	-
19.07.2025	1,177	0	177,545	0	0	173,334	0	0	24	0	0	0	73	71,5	0,46	0	-
20.07.2025	1,257	0	182,489	0	0	178,127	0	0	24	0	0	0	73,2	71,7	0,46	0	-
21.07.2025	1,239	0	181,008	0	0	176,654	0	0	24	0	0	0	73,5	72	0,47	0	-
22.07.2025	1,229	0	176,545	0	0	172,329	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0	-
23.07.2025	1,208	0	173,149	0	0	169,013	0	0	24	0	0	0	73,2	71,6	0,46	0	-
Итого:	38,539	0	5402,973	0	0	5274,041	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,205																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	5793,237	79729,62	0	1,222	77735,859	0	1,206	39095	1000
23.07.2025	5831,776	85132,591	0	1,222	83009,902	0	1,206	39815	1000

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:17:31