

#92206#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент:Товарная 1а

Адрес: БАЛТДОМСЕРВИС,УК

Договор N:20100619

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 60.00 м3/ч G1 min = 0.16 м3/ч

G2 max = 1.20 м3/ч G2 min = 0.01 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20100619, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7А61

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВЕР ч	ВОС ч	ИС
23.07.24 23	70,25	53,91	16,35	4,54	3,51	2,4	17,569	0	0	17,18	0	0	0	0,281	0	24	0	
24.07.24 23	70,34	53,96	16,38	4,49	3,5	2,4	16,89	0	0	16,514	0	0	0	0,271	0	24	0	
25.07.24 23	70,6	53,71	16,89	4,54	3,51	2,4	17,878	0	0	17,478	0	0	0	0,296	0	24	0	
26.07.24 23	70,72	53,84	16,88	4,58	3,5	2,4	17,602	0	0	17,208	0	0	0	0,291	0	24	0	
27.07.24 23	70,76	53,79	16,97	4,58	3,51	2,4	16,869	0	0	16,491	0	0	0	0,28	0	24	0	
28.07.24 23	70,73	53,86	16,88	4,5	3,5	2,4	17,131	0	0	16,747	0	0	0	0,283	0	24	0	
29.07.24 23	70,69	53,86	16,83	4,52	3,51	2,4	17,99	0	0	17,587	0	0	0	0,297	0	24	0	
30.07.24 23	70,66	53,84	16,81	4,52	3,51	2,4	17,801	0	0	17,403	0	0	0	0,293	0	24	0	
31.07.24 23	70,37	53,72	16,65	4,5	3,51	2,4	19,042	0	0	18,618	0	0	0	0,311	0	24	0	
01.08.24 23	70,42	53,63	16,79	4,57	3,5	2,4	18,052	0	0	17,65	0	0	0	0,297	0	24	0	
02.08.24 23	70,79	53,5	17,3	4,62	3,51	2,4	18,141	0	0	17,733	0	0	0	0,307	0	24	0	
03.08.24 23	71,03	53,25	17,78	4,6	3,51	2,4	17,634	0	0	17,234	0	0	0	0,307	0	24	0	
04.08.24 23	70,92	53,21	17,71	4,6	3,51	2,4	18,344	0	0	17,93	0	0	0	0,318	0	24	0	
05.08.24 23	70,55	53,51	17,04	4,6	3,51	2,4	18,586	0	0	18,172	0	0	0	0,31	0	24	0	
06.08.24 23	70,44	53,53	16,91	4,61	3,5	2,4	18,414	0	0	18,003	0	0	0	0,305	0	24	0	
07.08.24 23	70,35	53,26	17,09	4,61	3,51	2,4	18,404	0	0	17,994	0	0	0	0,308	0	24	0	
08.08.24 23	70,3	53,24	17,06	4,61	3,5	2,4	17,736	0	0	17,342	0	0	0	0,296	0	24	0	
09.08.24 23	70,57	53,11	17,46	4,61	3,51	2,4	18,503	0	0	18,088	0	0	0	0,316	0	24	0	
10.08.24 23	70,72	53,2	17,52	4,67	3,51	2,4	17,04	0	0	16,659	0	0	0	0,292	0	24	0	
11.08.24 23	70,82	53,02	17,8	4,56	3,51	2,4	18,786	0	0	18,364	0	0	0	0,327	0	24	0	
12.08.24 23	70,39	53,42	16,97	4,57	3,51	2,4	18,766	0	0	18,349	0	0	0	0,312	0	24	0	
13.08.24 23	70,51	53,15	17,37	4,57	3,51	2,4	19,11	0	0	18,683	0	0	0	0,325	0	24	0	
14.08.24 23	70,77	53,09	17,67	4,61	3,5	2,4	18,108	0	0	17,701	0	0	0	0,313	0	24	0	
15.08.24 23	70,69	53	17,69	4,62	3,51	2,4	18,173	0	0	17,766	0	0	0	0,315	0	24	0	
16.08.24 23	70,5	53,18	17,31	4,61	3,51	2,4	18,261	0	0	17,854	0	0	0	0,31	0	24	0	
17.08.24 23	70,6	52,89	17,72	4,62	3,51	2,4	17,651	0	0	17,257	0	0	0	0,306	0	24	0	
18.08.24 23	70,84	52,81	18,02	4,58	3,5	2,4	18,354	0	0	17,941	0	0	0	0,324	0	24	0	
19.08.24 23	70,58	53,33	17,25	4,65	3,51	2,4	17,35	0	0	16,962	0	0	0	0,293	0	24	0	
20.08.24 23	70,49	53,16	17,32	4,65	3,51	2,4	18,384	0	0	17,975	0	0	0	0,312	0	24	0	
21.08.24 23	70,47	53,32	17,15	4,66	3,5	2,4	18,25	0	0	17,844	0	0	0	0,307	0	24	0	
22.08.24 23	70,46	53,32	17,13	4,67	3,51	2,4	18,269	0	0	17,862	0	0	0	0,307	0	24	0	
23.08.24 23	70,51	53,12	17,39	4,69	3,51	2,4	18,135	0	0	17,731	0	0	0	0,309	0	24	0	
Итого/Среди	70,59	53,39	17,19	4,59	3,51	2,4	577,222	0	0	564,321	0	0	0	9,719	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВЕР ч	ВОС ч
22.07.24 23	47645,509	0	1,17	46462,934	0	1,155	1,155	1087,1	0,06	31456	575
23.08.24 23	48222,731	0	1,17	47027,255	0	1,155	1,155	1096,818	0,06	32224	575
Итого	577,222	0	0	564,321	0	0	0	9,719	0	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

оку 03.08.24 нов вкл + ДД

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____