

#112118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 1а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 9033
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20100619
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 6,429 | 0 | 104,606 | 0 | 0 | 101,776 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 63,5 | 0,46 | 0,38 | 4,2 |
| 25.12.2024 | 6,44 | 0 | 104,96 | 0 | 0 | 102,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 63,6 | 0,46 | 0,38 | 1,8 |
| 26.12.2024 | 6,046 | 0 | 89,066 | 0 | 0 | 86,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 61,8 | 0,47 | 0,38 | 2,1 |
| 27.12.2024 | 5,723 | 0 | 79,214 | 0 | 0 | 77,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 60,6 | 0,47 | 0,38 | 3,8 |
| 28.12.2024 | 6,206 | 0 | 90,045 | 0 | 0 | 87,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 61,6 | 0,47 | 0,38 | 5,3 |
| 29.12.2024 | 6,15 | 0 | 98,162 | 0 | 0 | 95,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 63,1 | 0,46 | 0,38 | 4,3 |
| 30.12.2024 | 6,35 | 0 | 98,136 | 0 | 0 | 95,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 62,6 | 0,47 | 0,38 | 3,9 |
| 31.12.2024 | 6,365 | 0 | 97,58 | 0 | 0 | 94,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 62,4 | 0,46 | 0,38 | 4,8 |
| 01.01.2025 | 5,868 | 0 | 91,619 | 0 | 0 | 89,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 62,8 | 0,47 | 0,38 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 6,026 | 0 | 97,262 | 0 | 0 | 94,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 63,3 | 0,46 | 0,38 | 4,2 |
| 03.01.2025 | 6,361 | 0 | 99,699 | 0 | 0 | 97,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 62,7 | 0,44 | 0,39 | 4 |
| 04.01.2025 | 6,945 | 0 | 108,589 | 0 | 0 | 105,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,9 | 64,2 | 0,44 | 0,39 | -0,5 |
| 05.01.2025 | 7,12 | 0 | 116,974 | 0 | 0 | 113,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 65,7 | 0,45 | 0,4 | -0,9 |
| 06.01.2025 | 7,102 | 0 | 129,145 | 0 | 0 | 125,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | 65,7 | 0,44 | 0,4 | -1,8 |
| 07.01.2025 | 6,335 | 0 | 109,111 | 0 | 0 | 106,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 64,3 | 0,47 | 0,38 | -1,4 |
| 08.01.2025 | 7,03 | 0 | 133,574 | 0 | 0 | 129,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,7 | 65,8 | 0,46 | 0,39 | 4,9 |
| 09.01.2025 | 6,623 | 0 | 122,195 | 0 | 0 | 118,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 65,4 | 0,45 | 0,39 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 6,264 | 0 | 102,156 | 0 | 0 | 99,402 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 78,4 | 63,4 | 0,45 | 0,39 | 0,7 |
| 11.01.2025 | 6,574 | 0 | 107,61 | 0 | 0 | 104,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 63,5 | 0,44 | 0,4 | - |
| 12.01.2025 | 6,972 | 0 | 122,667 | 0 | 0 | 119,352 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 64,6 | 0,44 | 0,4 | - |
| 13.01.2025 | 7,228 | 0 | 133,424 | 0 | 0 | 129,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 65,5 | 0,44 | 0,4 | - |
| 14.01.2025 | 7,107 | 0 | 134,785 | 0 | 0 | 131,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 65,9 | 0,44 | 0,4 | - |
| 15.01.2025 | 6,654 | 0 | 123,247 | 0 | 0 | 119,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 65,4 | 0,46 | 0,39 | - |
| 16.01.2025 | 6,678 | 0 | 125,473 | 0 | 0 | 122,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 65,6 | 0,46 | 0,39 | - |
| 17.01.2025 | 6,611 | 0 | 128,8 | 0 | 0 | 125,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 66,2 | 0,46 | 0,38 | - |
| 18.01.2025 | 6,292 | 0 | 116,076 | 0 | 0 | 112,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 65,5 | 0,46 | 0,39 | - |
| 19.01.2025 | 6,748 | 0 | 134,804 | 0 | 0 | 131,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,7 | 66,4 | 0,45 | 0,39 | - |
| 20.01.2025 | 6,958 | 0 | 142,63 | 0 | 0 | 138,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 66,8 | 0,44 | 0,4 | - |
| 21.01.2025 | 6,924 | 0 | 139,57 | 0 | 0 | 135,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,9 | 66,7 | 0,44 | 0,4 | - |
| 22.01.2025 | 6,715 | 0 | 133,406 | 0 | 0 | 129,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 66,5 | 0,45 | 0,4 | - |
| 23.01.2025 | 7,063 | 0 | 144,408 | 0 | 0 | 140,461 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 67 | 0,45 | 0,4 | - |
| Итого: | 203,907 | 0 | 3558,993 | 0 | 0 | 3462,221 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,702 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 5057,306 | 54991,376 | 0 | 1,211 | 53627,364 | 0 | 1,196 | 34833 | 894 |
| 23.01.2025 | 5261,213 | 58550,37 | 0 | 1,211 | 57089,583 | 0 | 1,196 | 35576 | 895 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:55:35