

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Февраль 2025 на ЦО

(с 21.02.2025 по 20.03.2025)

Потребитель: Центр Детство Абонент:
Адрес потребителя: Красноярская,5 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1140971 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.02.2025	4.3049	124.6209	128.3351	80.95	47.24	9.18	5.10	48.00
22.02.2025	2.0313	65.5502	67.3269	77.72	46.83	9.18	5.10	24.00
23.02.2025	1.8912	60.4483	62.0191	75.98	44.78	9.18	5.10	24.00
24.02.2025	1.8406	61.7348	63.2773	74.38	44.65	9.18	5.10	24.00
25.02.2025	1.6892	56.7662	58.1060	72.13	42.45	9.18	5.10	24.00
26.02.2025	1.7688	62.4293	63.9038	72.15	43.90	9.18	5.10	24.00
27.02.2025	1.6786	61.5140	62.8984	70.31	43.10	9.18	5.10	24.00
28.02.2025	1.6580	58.5231	59.8672	71.09	42.83	9.18	5.10	24.00
01.03.2025	1.8136	62.1252	63.6455	73.55	44.45	9.18	5.10	24.00
03.03.2025	3.5206	126.6940	129.6878	71.12	43.85	9.18	5.10	48.00
04.03.2025	1.7175	63.5035	64.9541	70.88	43.91	9.18	5.10	24.00
05.03.2025	1.6927	64.2044	65.6479	70.27	43.98	9.18	5.10	24.00
06.03.2025	1.6947	65.7647	67.2523	70.50	44.81	9.18	5.10	24.00
08.03.2025	3.2866	130.3949	133.3145	70.15	45.18	9.18	5.10	48.00
09.03.2025	1.6172	65.5352	66.9942	69.90	45.31	9.18	5.10	24.00
10.03.2025	1.6716	70.5256	72.1141	70.34	46.72	9.18	5.10	24.00
11.03.2025	1.6130	65.5241	67.0073	70.53	45.99	9.18	5.10	24.00
12.03.2025	1.7245	70.2284	71.8496	71.27	46.80	9.18	5.10	24.00
13.03.2025	1.7219	64.9894	66.5604	73.07	46.66	9.18	5.10	24.00
14.03.2025	1.7734	61.6221	63.1850	74.99	46.29	9.18	5.10	24.00
15.03.2025	1.7792	60.8655	62.4209	75.29	46.15	9.18	5.10	24.00
16.03.2025	1.8134	61.4629	63.0498	75.71	46.29	9.18	5.10	24.00
17.03.2025	1.8058	58.8504	60.3916	76.30	45.71	9.18	5.10	24.00
18.03.2025	1.7782	61.4510	62.9849	74.32	45.46	9.18	5.10	24.00
19.03.2025	1.6575	58.8577	60.2512	72.25	44.17	9.18	5.10	24.00
20.03.2025	1.6178	59.1744	60.5284	70.93	43.67	9.18	5.10	24.00
Итого:	51.1617	1823.3602	1867.5731	72.93	45.05	9.18	5.10	696.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 696.00 = 696.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 51.1617 = 51.1617 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.02.2025	559.9749	17099.1804	17527.2541	13760.13
20.03.2025	611.1366	18922.5406	19394.8272	14456.13
Итого:	51.1617	1823.3602	1867.5731	696.00

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекция часов
- (#) электропитание
- (E) функц.отказ



20.03.2025 Подпись _____

