

Месячная ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя за Март 2025 на ЦО

(с 21.03.2025 по 20.04.2025)

Потребитель: Центр Детство Абонент: _____
 Адрес потребителя: Красноярская,5 Телефон: _____
 Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1140971 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
 Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: _____

Подача $Q=M(h1 - h2)$ Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.03.2025	1.5728	60.4086	61.7486	69.76	43.81	9.18	5.10	24.00
22.03.2025	1.6206	62.4874	63.9042	70.58	44.73	9.18	5.10	24.00
23.03.2025	1.5641	61.6642	63.0308	69.73	44.45	9.18	5.10	24.00
24.03.2025	1.5699	60.9473	62.3186	70.30	44.63	9.18	5.10	24.00
25.03.2025	1.5959	62.9274	64.3344	70.06	44.78	9.18	5.10	24.00
26.03.2025	1.5719	62.9974	64.3968	69.81	44.94	9.18	5.10	24.00
27.03.2025	1.5684	62.0579	63.4313	69.68	44.49	9.18	5.10	24.00
28.03.2025	1.6728	71.6950	73.2917	69.91	46.66	9.18	5.10	24.00
29.03.2025	1.6335	71.7030	73.2935	69.75	47.05	9.18	5.10	24.00
30.03.2025	1.5831	68.5715	70.1026	70.01	47.01	9.18	5.10	24.00
31.03.2025	1.5769	66.0526	67.5286	70.04	46.24	9.18	5.10	24.00
01.04.2025	1.5202	62.3932	63.7929	70.19	45.90	9.18	5.10	23.00
02.04.2025	1.6462	71.1863	72.7776	70.05	47.01	9.18	5.10	24.00
03.04.2025	1.6931	77.6965	79.4484	70.38	48.67	9.18	5.10	24.00
04.04.2025	1.5847	71.4209	73.0158	70.02	47.91	9.18	5.10	24.00
05.04.2025	1.6775	67.4464	69.0741	73.01	48.23	9.18	5.10	24.00
06.04.2025	1.7641	65.4667	67.1260	74.96	48.10	9.18	5.10	24.00
07.04.2025	1.7759	68.1386	69.8302	74.12	48.15	9.18	5.10	24.00
08.04.2025	1.6782	66.9344	68.5083	71.99	47.00	9.18	5.10	24.00
09.04.2025	1.7038	67.7443	69.3522	72.35	47.28	9.18	5.10	24.00
10.04.2025	1.6597	63.1602	64.6603	72.38	46.19	9.18	5.10	24.00
11.04.2025	1.6594	67.3551	68.8961	70.93	46.37	9.18	5.10	24.00
12.04.2025	1.6296	68.4400	69.9648	69.92	46.20	9.18	5.10	24.00
13.04.2025	1.6800	76.0631	77.7582	69.94	47.94	9.18	5.10	24.00
14.04.2025	1.3889	59.2701	60.5815	69.67	46.32	9.18	5.10	24.00
15.04.2025	1.1948	43.0127	43.9770	70.16	42.46	9.18	5.10	24.00
16.04.2025	1.1300	40.4566	41.3499	69.59	41.74	9.18	5.10	24.00
17.04.2025	1.1158	40.0169	40.9008	69.61	41.80	9.18	5.10	24.00
18.04.2025	0.4238	15.5028	15.8417	69.22	41.96	9.18	5.10	24.00
19.04.2025	0	0	0	26.73	22.29	9.18	5.10	24.00
20.04.2025	0	0	0	22.02	21.25	9.18	5.10	24.00
Итого:	44.4556	1803.2170	1844.2368	67.64	44.24	9.18	5.10	743.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
 T [ч] 743.00 = 743.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Q [Гкал] 44.4556 = 44.4556 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.03.2025	611.1366	18922.5406	19394.8272	14456.13
20.04.2025	655.5922	20725.7576	21239.0640	15199.13
Итого:	44.4556	1803.2170	1844.2368	743.00

(<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание
 (E) функц.отказ



20.04.2025 Подпись _____

