

Месячная ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2025 на ЦО

(с 21.04.2025 по 20.05.2025)

Потребитель: Центр "Детство" Абонент: _____
 Адрес потребителя: Красноярская,5 Телефон: _____
 Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1140971 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
 Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: _____

Подача $Q=M(h1 - h2)$ Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.04.2025	0	0	0	21.02	20.59	9.18	5.10	24.00
22.04.2025	0	0	0	20.29	20.05	9.18	5.10	24.00
23.04.2025	0	0	0	19.60	19.56	9.18	5.10	24.00
24.04.2025	0	0	0	19.08	19.12	9.18	5.10	24.00
25.04.2025	0	0	0	18.53	18.59	9.18	5.10	24.00
26.04.2025	0	0	0	17.88	17.94	9.18	5.10	24.00
27.04.2025	0	0	0	17.28	17.34	9.18	5.10	24.00
28.04.2025	0	0	0	16.78	16.83	9.18	5.10	24.00
29.04.2025	0	0	0	16.48	16.53	9.18	5.10	24.00
30.04.2025	0	0	0	16.34	16.40	9.18	5.10	24.00
01.05.2025	0	0	0	16.20	16.26	9.18	5.10	24.00
02.05.2025	0	0	0	16.08	16.15	9.18	5.10	24.00
03.05.2025	0	0	0	16.07	16.15	9.18	5.10	24.00
04.05.2025	0	0	0	16.00	16.09	9.18	5.10	24.00
05.05.2025	0	0	0	15.80	15.84	9.18	5.10	24.00
06.05.2025	0	0	0	15.51	15.49	9.18	5.10	24.00
08.05.2025	0	0	0	15.09	14.92	9.18	5.10	48.00
09.05.2025	0	0	0	14.92	14.65	9.18	5.10	24.00
10.05.2025	0	0	0	14.72	14.37	9.18	5.10	24.00
11.05.2025	0	0	0	14.57	14.18	9.18	5.10	24.00
12.05.2025	0	0	0	14.53	14.08	9.18	5.10	24.00
13.05.2025	0	0	0	14.54	14.06	9.18	5.10	24.00
14.05.2025	0	0	0	14.58	14.09	9.18	5.10	24.00
15.05.2025	0	0	0	14.48	14.07	9.18	5.10	24.00
16.05.2025	0	0	0	14.31	13.87	9.18	5.10	24.00
17.05.2025	0	0	0	14.13	13.68	9.18	5.10	24.00
18.05.2025	0	0	0	14.04	13.53	9.18	5.10	24.00
19.05.2025	0	0	0	14.04	13.48	9.18	5.10	24.00
20.05.2025	0	0	0	14.11	13.54	9.18	5.10	24.00
Итого:	0.0000	0.0000	0.0000	16.10	15.91	9.18	5.10	720.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
 T [ч] 720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Q [Гкал] 0.0000 = 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.04.2025	655.5922	20725.7576	21239.0640	15199.13
20.05.2025	655.5922	20725.7576	21239.0640	15919.13
Итого:	0.0000	0.0000	0.0000	720.00

(<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание
 (E) функц.отказ



20.05.2025 Подпись _____

