

#101977#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Левитана 60к3, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 1541343	Показания прибора, Гкал 17.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	120,851	52,85	68.001

Подпись исполнителя



с 21.11.24 помет

#101284#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 17.11.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 7254
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1541343
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	4,262	-22544704	150,577	0	147,187	24	24	0	0	99,9	70,8	9	5,1
25.10.2024	4	4,345	-5898240	159,729	0	156,103	24	24	0	0	99	71,1	9	5,1
26.10.2024	8,2	3,984	14024960	149,787	0	146,153	24	24	0	0	101,1	73,8	9	5,1
27.10.2024	9,6	4,275	7274496	155,373	0	151,598	24	24	0	0	102,2	73,9	9	5,1
28.10.2024	10,2	3,682	-15859712	143,875	0	140,408	24	24	0	0	99,8	73,6	9	5,1
29.10.2024	10,9	3,707	9044032	140,676	0	137,242	24	24	0	0	101,2	74,1	9	5,1
30.10.2024	12,2	4,392	-21299520	167,56	0	163,771	24	24	0	0	97,9	71	9	5,1
31.10.2024	9,6	4,716	30146752	164,636	0	160,719	24	24	0	0	102,5	73	9	5,1
01.11.2024	-	4,157	-2752384	155,198	0	151,369	24	24	0	0	102,1	74,5	9	5,1
02.11.2024	-	1,728	-135856416	176,381	0	172,341	24	24	0	0	81,4	71,5	9	5,1
03.11.2024	-	1,749	2949184	177,806	0	173,689	24	24	0	0	81,8	71,9	9	5,1
04.11.2024	-	1,636	-1703936	172,009	0	168,021	24	24	0	0	81,6	72	9	5,1
05.11.2024	-	1,847	4980768	184,315	0	180,017	24	24	0	0	82,3	72,2	9	5,1
06.11.2024	-	1,855	1638336	174,688	0	170,648	24	24	0	0	82,6	71,9	9	5,1
07.11.2024	-	1,836	-2359296	178,149	0	174,034	24	24	0	0	82,2	71,8	9	5,1
08.11.2024	-	1,741	-1310656	184,155	0	179,833	24	24	0	0	82	72,5	9	5,1
09.11.2024	-	1,857	-1376320	184,412	0	180,172	24	24	0	0	81,8	71,7	9	5,1
10.11.2024	-	2,074	1834944	190,436	0	186,117	24	24	0	0	82,1	71,1	9	5,1
11.11.2024	-	2,185	9699456	196,943	0	192,333	24	24	0	0	83,6	72,4	9	5,1
12.11.2024	-	2,166	3080192	181,643	0	177,428	24	24	0	0	84	72	9	5,1
13.11.2024	-	2,28	2752512	190,965	0	186,489	24	24	0	0	84,4	72,4	9	5,1
14.11.2024	-	2,046	-4915200	185,027	0	180,677	24	24	0	0	83,7	72,6	9	5,1
15.11.2024	-	1,835	-5046208	184,953	0	180,563	24	24	0	0	82,9	72,9	9	5,1
16.11.2024	-	1,695	-2752512	183,553	0	179,166	24	24	0	0	82,5	73,2	9	5,1
17.11.2024	-	1,952	524224	192,504	0	187,998	24	24	0	0	82,6	72,4	9	5,1
Итого:	9,4	68,002	-135725248	4325,35	0	4224,076	600	600	-	-	89,09	72,41	9	5,1

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.10.2024	52,85	676994304	12831,986	0	12555,408	1682,9	0
17.11.2024	120,851	541269056	17157,336	0	16779,484	2282,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
