

#120838#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 45, Калининград
6954
9910
ТЭМ-104
1642470
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,784	334,297	0	0	325,844	0	0	24	24	0	0	75,9	64,4	0	9	5,1	0	-
25.02.2025	4,093	345,07	0	0	335,797	0	0	24	24	0	0	78,5	66,4	0	9	5,1	0	-
26.02.2025	3,952	344,297	0	0	335,039	0	0	24	24	0	0	78,6	66,8	0	9	5,1	0	-
27.02.2025	4,011	352,469	0	0	343,102	0	0	24	24	0	0	78	66,4	0	9	5,1	0	-
28.02.2025	3,693	339,922	0	0	331,383	0	0	24	24	0	0	75,6	64,6	0	9	5,1	0	-
01.03.2025	3,758	333,008	0	0	324,68	0	0	24	24	0	0	75,5	64	0	9	5,1	0	-
02.03.2025	3,855	338,125	0	0	329,641	0	0	24	24	0	0	75,6	64	0	9	5,1	0	-
03.03.2025	3,851	342,711	0	0	334,109	0	0	24	24	0	0	75,6	64,1	0	9	5,1	0	-
04.03.2025	3,756	342,195	0	0	333,633	0	0	24	24	0	0	75,5	64,3	0	9	5,1	0	-
05.03.2025	3,77	351,695	0	0	342,859	0	0	24	24	0	0	75,6	64,7	0	9	5,1	0	-
06.03.2025	3,806	352,516	0	0	343,68	0	0	24	24	0	0	75,5	64,6	0	9	5,1	0	-
07.03.2025	3,733	344,773	0	0	336,117	0	0	24	24	0	0	75,5	64,5	0	9	5,1	0	-
08.03.2025	3,695	345,93	0	0	337,258	0	0	24	24	0	0	75,6	64,7	0	9	5,1	0	-
09.03.2025	3,712	346,766	0	0	338,078	0	0	24	24	0	0	75,5	64,6	0	9	5,1	0	-
10.03.2025	3,579	353,383	0	0	344,5	0	0	24	24	0	0	75,6	65,3	0	9	5,1	0	-
11.03.2025	3,648	341,703	0	0	333,133	0	0	24	24	0	0	75,6	64,7	0	9	5,1	0	-
12.03.2025	3,687	347,852	0	0	339,109	0	0	24	24	0	0	75,6	64,9	0	9	5,1	0	-
13.03.2025	3,675	339,469	0	0	330,93	0	0	24	24	0	0	75,7	64,7	0	9	5,1	0	-
14.03.2025	3,733	335,648	0	0	327,219	0	0	24	24	0	0	75,7	64,3	0	9	5,1	0	-
15.03.2025	3,698	333,742	0	0	325,375	0	0	24	24	0	0	75,5	64,2	0	9	5,1	0	-
16.03.2025	3,788	330,828	0	0	322,547	0	0	24	24	0	0	75,5	63,8	0	9	5,1	0	-
17.03.2025	3,854	338,562	0	0	330,039	0	0	24	24	0	0	75,7	64,1	0	9	5,1	0	-
18.03.2025	3,839	354,641	0	0	345,734	0	0	24	24	0	0	75,6	64,6	0	9	5,1	0	-
19.03.2025	3,724	329,078	0	0	320,82	0	0	24	24	0	0	75,6	64,1	0	9	5,1	0	-
20.03.2025	3,639	306,328	0	0	298,641	0	0	24	24	0	0	75,6	63,5	0	9	5,1	0	-
21.03.2025	3,507	315,945	0	0	308,031	0	0	24	24	0	0	75,5	64,2	0	9	5,1	0	-
22.03.2025	3,515	311,133	0	0	303,32	0	0	24	24	0	0	75,6	64,1	0	9	5,1	0	-
23.03.2025	3,433	305,336	0	0	297,969	0	0	24	24	0	0	73,9	62,4	0	9	5,1	0	-
Итого:	104,788	9457,422	0	0	9218,587	0	0	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,788																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	506,072	70619,531	0	0	69183,219	0	0	6168,89	0,04
23.03.2025	610,86	80076,953	0	0	78401,805	0	0	6840,89	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:21:40