

#125919#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Печатная 45, Калининград

6954

9910

ТЭМ-104

1642470

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,515	309,219	301,477	24	24	0	0	75,6	64	9	5,1	5,5
25.03.2025	3,544	309,828	302,055	24	24	0	0	75,6	63,9	9	5,1	4,4
26.03.2025	3,549	311,758	303,938	24	24	0	0	75,6	64	9	5,1	6,9
27.03.2025	3,556	312,109	304,266	24	24	0	0	75,7	64,1	9	5,1	5,7
28.03.2025	3,485	315,414	307,438	24	24	0	0	75,9	64,6	9	5,1	8,9
29.03.2025	3,363	319,195	311,18	24	24	0	0	75,6	64,9	9	5,1	9,9
30.03.2025	3,411	313,32	305,469	24	24	0	0	75,6	64,5	9	5,1	6,8
31.03.2025	3,51	317,719	309,734	24	24	0	0	75,6	64,4	9	5,1	5,9
01.04.2025	3,566	312,891	305,055	24	24	0	0	75,5	63,9	9	5,1	-
02.04.2025	3,444	316,047	308,102	24	24	0	0	75,7	64,6	9	5,1	-
03.04.2025	3,449	322,273	314,141	24	24	0	0	75,8	64,9	9	5,1	-
04.04.2025	3,477	319,789	311,758	24	24	0	0	75,7	64,6	9	5,1	-
05.04.2025	3,528	302,273	294,672	24	24	0	0	75,6	63,8	9	5,1	-
06.04.2025	3,306	268,531	261,789	21,74	21,74	0	0	75,7	63,1	9	5,1	-
07.04.2025	3,491	306,641	298,93	24	24	0	0	75,7	64,1	9	5,1	-
08.04.2025	3,568	307,523	299,781	24	24	0	0	75,7	63,9	9	5,1	-
09.04.2025	3,572	310,336	302,523	24	24	0	0	75,8	64	9	5,1	-
10.04.2025	3,478	294,414	287,109	24	24	0	0	75,1	63,1	9	5,1	-
11.04.2025	3,331	295,938	288,836	24	24	0	0	73,7	62,3	9	5,1	-
12.04.2025	3,369	298,375	291,211	24	24	0	0	73,8	62,3	9	5,1	-
13.04.2025	3,318	311,648	304,164	24	24	0	0	73,8	62,9	9	5,1	-
14.04.2025	3,135	302,016	294,758	24	24	0	0	73,8	63,3	9	5,1	-
15.04.2025	1,698	157,797	154,039	24	24	0	0	73,4	62,5	9	5,1	-
16.04.2025	0,364	31,539	30,836	24	24	0	0	70,8	59,1	9	5,1	-
17.04.2025	0,363	32,141	31,453	24	24	0	0	69,3	57,8	9	5,1	-
18.04.2025	0,359	32,281	31,594	24	24	0	0	68,7	57,4	9	5,1	-
19.04.2025	0,345	31,57	30,906	24	24	0	0	68,5	57,4	9	5,1	-
20.04.2025	0,347	31,609	30,945	24	24	0	0	68,7	57,6	9	5,1	-
21.04.2025	0,326	32,188	31,508	24	24	0	0	68,8	58,6	9	5,1	-
22.04.2025	0,354	31,922	31,25	24	24	0	0	68,6	57,4	9	5,1	-
23.04.2025	0,35	30,984	30,328	24	24	0	0	68,7	57,2	9	5,1	-
Итого:	80,471	7189,288	7011,245	741,74	741,74	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,471											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,74

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	610,86	80076,953	78401,805	6840,89	0,04
23.04.2025	691,333	87266,242	85413,047	7582,63	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:42:38