

#130621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Печатная 45, Калининград

6954

9910

ТЭМ-104

1642470

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,34	30,914	85443,312	0	30,266	691,673	0	24	24	0	0	68,5	57,3	0	9	5,1	0	-
25.04.2025	0,322	31,312	30,656	0	30,656	0,322	0	24	24	0	0	68,5	58,1	0	9	5,1	0,1	-
26.04.2025	0,334	31,75	-85473,969	0	31,086	-691,995	0	24	24	0	0	68,6	57,9	0	9	5,1	0,1	-
27.04.2025	0,361	31,781	0	0	31,102	0	0	24	24	0	0	68,8	57,2	0	9	5,1	0	-
28.04.2025	0,327	31,711	0	0	31,039	0	0	24	24	0	0	68,7	58,3	0	9	5,1	0	-
29.04.2025	0,282	29,336	0	0	28,719	0	0	24	24	0	0	68,8	59	0	9	5,1	0	-
30.04.2025	0,346	32,938	0	0	32,242	0	0	24	24	0	0	68,9	58,2	0	9	5,1	0	-
01.05.2025	0,325	31,25	0	0	30,586	0	0	24	24	0	0	68,7	58,2	0	9	5,1	0	-
02.05.2025	0,318	30,766	0	0	30,117	0	0	24	24	0	0	68,7	58,2	0	9	5,1	0	-
03.05.2025	0,31	31,125	0	0	30,469	0	0	24	24	0	0	68,9	58,8	0	9	5,1	0	-
04.05.2025	0,318	30,672	0	0	30,031	0	0	24	24	0	0	68,6	58,2	0	9	5,1	0	-
05.05.2025	0,336	37,016	0	0	36,219	0	0	24	24	0	0	69,2	60	0	9	5,1	0	-
06.05.2025	0,346	53,617	0	0	52,445	0	0	24	24	0	0	70,1	63,6	0	9	5,1	0	-
07.05.2025	0,347	54,461	0	0	53,273	0	0	24	24	0	0	69,9	63,4	0	9	5,1	0	-
08.05.2025	0,366	52,492	0	0	51,359	0	0	24	24	0	0	69,8	62,7	0	9	5,1	0	-
09.05.2025	0,327	61,773	0	0	60,414	0	0	24	24	0	0	70,2	64,9	0	9	5,1	0	-
10.05.2025	0,35	61,133	0	0	59,789	0	0	24	24	0	0	70,2	64,4	0	9	5,1	0	-
11.05.2025	0,325	60,312	0	0	59	0	0	24	24	0	0	70	64,6	0	9	5,1	0	-
12.05.2025	0,311	59,195	0	0	57,883	0	0	24	24	0	0	70,4	65,1	0	9	5,1	0	-
13.05.2025	0,301	58,875	0	0	57,57	0	0	24	24	0	0	70,4	65,3	0	9	5,1	0	-
14.05.2025	0,291	63,133	0	0	61,734	0	0	24	24	0	0	70,6	66	0	9	5,1	0	-
15.05.2025	0,102	28,586	0	0	27,953	0	0	24	24	0	0	71	67,4	0	9	5,1	0	-
16.05.2025	0,331	59,555	0	0	58,211	0	0	24	24	0	0	70,9	65,3	0	9	5,1	0	-
17.05.2025	0,646	119,07	0	0	116,359	0	0	24	24	0	0	71,6	66,2	0	9	5,1	0	-
18.05.2025	0,598	118,805	0	0	116,109	0	0	24	24	0	0	71,5	66,5	0	9	5,1	0	-
19.05.2025	0,547	119,922	0	0	117,195	0	0	24	24	0	0	71,5	66,9	0	9	5,1	0	-
20.05.2025	0,541	124,164	0	0	121,344	0	0	23,86	23,86	0	0	71,6	67,2	0	9	5,1	0	-
21.05.2025	0,542	118,047	0	0	115,383	0	0	24	24	0	0	71,3	66,6	0	9	5,1	0	-
22.05.2025	0,529	127,836	0	0	124,961	0	0	24	24	0	0	71,2	67	0	9	5,1	0	-
23.05.2025	0,421	68,086	0	0	66,586	0	0	24	24	0	0	70,4	64,1	0	9	5,1	0	-
Итого:	11,14	1789,633	-0,00099999998928979	0	1750,1	0	0	719,86	719,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,14																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,86

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	691,333	87266,242	0	0	85413,047	0	0	7582,63	0,04
23.05.2025	702,471	89055,875	0	0	87163,148	0	0	8302,49	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:03:59