

#133662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Печатная 45, Калининград

6954

9910

ТЭМ-104

1642470

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,405	22,469	0	0	22,016	0	0	24	24	0	0	67,2	48,9	0	9	5,1	0	-
25.05.2025	0,464	24,32	0	0	23,828	0	0	24	24	0	0	67,4	48	0	9	5,1	0	-
26.05.2025	0,421	23,742	0	0	23,25	0	0	24	24	0	0	67,3	49,3	0	9	5,1	0	-
27.05.2025	0,344	19,867	0	0	19,477	0	0	24	24	0	0	66,6	49	0	9	5,1	0	-
28.05.2025	0,419	21,797	0	0	21,352	0	0	24	24	0	0	67,4	47,8	0	9	5,1	0	-
29.05.2025	0,417	22,5	0	0	22,047	0	0	24	24	0	0	67	48,2	0	9	5,1	0	-
30.05.2025	0,407	22,797	0	0	22,336	0	0	24	24	0	0	67,4	49,3	0	9	5,1	0	-
31.05.2025	0,395	21,133	0	0	20,695	0	0	24	24	0	0	67,4	48,4	0	9	5,1	0	-
01.06.2025	0,44	22,461	0	0	22,008	0	0	24	24	0	0	67,7	47,8	0	9	5,1	0	-
02.06.2025	0,372	20,031	0	0	19,617	0	0	24	24	0	0	67,7	48,8	0	9	5,1	0	-
03.06.2025	0,425	22,469	0	0	22,008	0	0	24	24	0	0	67,6	48,4	0	9	5,1	0	-
04.06.2025	0,151	9,148	0	0	8,969	0	0	24	24	0	0	66	49,2	0	9	5,1	0	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,5	21,6	0	9	5,1	0	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	20,5	0	9	5,1	0	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	19,9	0	9	5,1	0	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,8	19,6	0	9	5,1	0	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,6	18,4	0	9	5,1	0	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,1	17,8	0	9	5,1	0	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,3	18	0	9	5,1	0	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,2	17,9	0	9	5,1	0	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,3	18,1	0	9	5,1	0	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,5	18,3	0	9	5,1	0	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,8	18,4	0	9	5,1	0	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,2	18,8	0	9	5,1	0	-
17.06.2025	0,184	24,773	0	0	24,492	0	0	24	24	0	0	47	39,6	0	9	5,1	0	-
18.06.2025	0,407	22,492	0	0	22,039	0	0	24	24	0	0	67,1	48,7	0	9	5,1	0	-
19.06.2025	0,377	22,133	0	0	21,688	0	0	24	24	0	0	67,1	49,8	0	9	5,1	0	-
20.06.2025	0,385	21,938	0	0	21,484	0	0	24	24	0	0	67,3	49,4	0	9	5,1	0	-
21.06.2025	0,382	22,172	0	0	21,727	0	0	24	24	0	0	67,2	49,7	0	9	5,1	0	-
22.06.2025	0,419	23,055	0	0	22,586	0	0	24	24	0	0	67,5	49	0	9	5,1	0	-
23.06.2025	0,373	21,227	0	0	20,797	0	0	24	24	0	0	67,2	49,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	7,187	410,524	0	0	402,416	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,187																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	702,471	89055,875	0	0	87163,148	0	0	8302,49	0,04
23.06.2025	709,657	89466,398	0	0	87565,562	0	0	9046,49	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 12:04:20