

#142109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 45, Калининград
6954
9910
ТЭМ-104
1642470
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,391	22,477	22,016	24	24	0	0	67,3	49,6	9	5,1	-
25.06.2025	0,354	21,219	20,797	24	24	0	0	66,9	50	9	5,1	-
26.06.2025	0,382	21,828	21,391	24	24	0	0	67,4	49,6	9	5,1	-
27.06.2025	0,347	21,766	21,312	24	24	0	0	67,5	51,3	9	5,1	-
28.06.2025	0,375	21,586	21,148	24	24	0	0	67,4	49,8	9	5,1	-
29.06.2025	0,374	21,867	21,422	24	24	0	0	67,5	50,1	9	5,1	-
30.06.2025	0,349	20,938	20,508	24	24	0	0	67,4	50,4	9	5,1	-
01.07.2025	0,344	20,867	20,445	24	24	0	0	67,3	50,5	9	5,1	-
02.07.2025	0,328	21,352	20,914	24	24	0	0	67,3	51,7	9	5,1	-
03.07.2025	0,32	20,891	20,469	24	24	0	0	67,3	51,8	9	5,1	-
04.07.2025	0,346	21,328	20,898	24	24	0	0	67,3	50,8	9	5,1	-
05.07.2025	0,335	21,195	20,758	24	24	0	0	67,2	51,2	9	5,1	-
06.07.2025	0,355	22,156	21,711	24	24	0	0	67,5	51,2	9	5,1	-
07.07.2025	0,333	20,812	20,391	24	24	0	0	67,3	51	9	5,1	-
08.07.2025	0,345	22,016	21,562	24	24	0	0	67,5	51,6	9	5,1	-
09.07.2025	0,359	21,734	21,289	24	24	0	0	67,5	50,7	9	5,1	-
10.07.2025	0,382	21,734	21,297	24	24	0	0	67,4	49,6	9	5,1	-
11.07.2025	0,314	20,406	19,992	24	24	0	0	67,1	51,5	9	5,1	-
12.07.2025	0,341	20,789	20,367	24	24	0	0	67,2	50,6	9	5,1	-
13.07.2025	0,372	22,547	22,086	24	24	0	0	67,6	50,8	9	5,1	-
14.07.2025	0,339	21,07	20,641	24	24	0	0	67,4	51	9	5,1	-
15.07.2025	0,311	20,719	20,297	24	24	0	0	67,3	52	9	5,1	-
16.07.2025	0,336	21,797	21,352	24	24	0	0	67,4	51,8	9	5,1	-
17.07.2025	0,33	19,781	19,383	24	24	0	0	67,2	50,3	9	5,1	-
18.07.2025	0,317	20,539	20,117	24	24	0	0	67,3	51,6	9	5,1	-
19.07.2025	0,315	21,039	20,617	24	24	0	0	67,2	52	9	5,1	-
20.07.2025	0,349	20,469	20,047	24	24	0	0	67,3	50	9	5,1	-
21.07.2025	0,329	20,688	20,266	24	24	0	0	67,6	51,4	9	5,1	-
22.07.2025	0,319	20,773	20,352	24	24	0	0	67,4	51,8	9	5,1	-
23.07.2025	0,316	19,898	19,492	24	24	0	0	67,3	51,2	9	5,1	-
Итого:	10,307	636,281	623,337	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,307											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	709,657	89466,398	87565,562	9046,49	0,04
23.07.2025	719,963	90102,68	88188,898	9766,49	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:01:19