

#88787#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2024 по 11.07.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Печатная 45, Калининград
Абонентский номер 6954

Заводской номер счётчика 1642470	Показания прибора, Гкал 11.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6,143	2,938	3.205

Подпись исполнителя _____



#88786#

Отчёт за период с 30.06.2024 по 11.07.2024.

Номер абонента 6954
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1642470
Номер системы 1
Отчёт сформирован 12.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2024	-	0,356	247,293	243,007	24	24	0	0	61,8	60,5	9	5,1
02.07.2024	-	0,342	237,573	233,52	24	24	0	0	61,3	59,9	9	5,1
03.07.2024	-	0,35	122,971	121,244	24	24	0	0	55,4	52,6	9	5,1
04.07.2024	-	0,288	93,971	92,762	24	24	0	0	53	50	9	5,1
05.07.2024	-	0,327	120,332	118,628	24	24	0	0	55,6	52,9	9	5,1
06.07.2024	-	0,327	150,813	148,501	24	24	0	0	58	55,9	9	5,1
07.07.2024	-	0,356	139,217	137,202	24	24	0	0	56,3	53,8	9	5,1
08.07.2024	-	0,233	118,329	116,496	24	24	0	0	58,3	56,4	9	5,1
09.07.2024	-	0,094	134,049	133,355	24	24	0	0	35	34,4	9	5,1
10.07.2024	-	0,205	180,879	179,529	24	24	0	0	39,5	38,4	9	5,1
11.07.2024	-	0,328	145,667	143,479	24	24	0	0	57,4	55,2	9	5,1
Итого:	-	3,206	1691,094	1667,723	264	264	-	-	53,78	51,82	9	5,1

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
30.06.2024	2,938	1611,727	1583,494	465,52	0,04
11.07.2024	6,143	3302,821	3251,217	729,52	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

