

#89999#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Печатная 45, Калининград
Абонентский номер 6954

Заводской номер счётчика 1642470	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,841	2,938	6.903

Подпись исполнителя _____



#89998#

Отчёт за период с 30.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 9910
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1642470
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2024	-	0,356	247,293	243,007	24	24	0	0	61,8	60,5	9	5,1
02.07.2024	-	0,342	237,573	233,52	24	24	0	0	61,3	59,9	9	5,1
03.07.2024	-	0,35	122,971	121,244	24	24	0	0	55,4	52,6	9	5,1
04.07.2024	-	0,288	93,971	92,762	24	24	0	0	53	50	9	5,1
05.07.2024	-	0,327	120,332	118,628	24	24	0	0	55,6	52,9	9	5,1
06.07.2024	-	0,327	150,813	148,501	24	24	0	0	58	55,9	9	5,1
07.07.2024	-	0,356	139,217	137,202	24	24	0	0	56,3	53,8	9	5,1
08.07.2024	-	0,233	118,329	116,496	24	24	0	0	58,3	56,4	9	5,1
09.07.2024	-	0,094	134,049	133,355	24	24	0	0	35	34,4	9	5,1
10.07.2024	-	0,205	180,879	179,529	24	24	0	0	39,5	38,4	9	5,1
11.07.2024	-	0,328	145,667	143,479	24	24	0	0	57,4	55,2	9	5,1
12.07.2024	-	0,319	153,962	151,581	24	24	0	0	58	56	9	5,1
13.07.2024	-	0,338	176,237	172,995	24	24	0	0	63,8	62	9	5,1
14.07.2024	-	0,35	180,618	177,46	24	24	0	0	62,1	60,2	9	5,1
15.07.2024	-	0,319	181,584	178,461	24	24	0	0	61,6	59,9	9	5,1
16.07.2024	-	0,297	177,411	174,439	24	24	0	0	60,7	59,1	9	5,1
17.07.2024	-	0,303	172,043	169,247	24	24	0	0	59,8	58,1	9	5,1
18.07.2024	-	0,315	181,014	178,033	24	24	0	0	60,2	58,5	9	5,1
19.07.2024	-	0,338	180,096	177,124	24	24	0	0	60,3	58,4	9	5,1
20.07.2024	-	0,306	182,287	179,24	24	24	0	0	60,7	59	9	5,1
21.07.2024	-	0,337	179,058	176,094	24	24	0	0	60,4	58,5	9	5,1
22.07.2024	-	0,221	113,683	112,036	24	24	0	0	56,2	54,4	9	5,1
23.07.2024	-	0,255	155,5	153,482	24	24	0	0	53,2	51,6	9	5,1
Итого:	-	6,904	3724,587	3667,915	552	552	-	-	56,9	55,03	9	5,1

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
30.06.2024	2,938	1611,727	1583,494	465,52	0,04
23.07.2024	9,841	5336,312	5251,409	1017,52	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения