

#144977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 45, Калининград
6954
9910
ТЭМ-104
1642470
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,328	20,258	0	0	19,844	0	0	24	24	0	0	67,4	51	0	9	5,1	0	-
25.07.2025	0,313	20,203	0	0	19,797	0	0	24	24	0	0	67,2	51,4	0	9	5,1	0	-
26.07.2025	0,308	19,609	0	0	19,219	0	0	24	24	0	0	67,2	51,3	0	9	5,1	0	-
27.07.2025	0,318	20,133	0	0	19,719	0	0	24	24	0	0	67,3	51,3	0	9	5,1	0,1	-
28.07.2025	0,307	19,727	0	0	19,32	0	0	24	24	0	0	67,4	51,6	0	9	5,1	0	-
29.07.2025	0,298	20,102	0	0	19,695	0	0	24	24	0	0	67,4	52,3	0	9	5,1	0	-
30.07.2025	0,333	20,977	0	0	20,547	0	0	24	24	0	0	67,5	51,4	0	9	5,1	0	-
31.07.2025	0,303	20,008	0	0	19,609	0	0	24	24	0	0	67,4	52	0	9	5,1	0	-
01.08.2025	0,346	22,164	0	0	21,703	0	0	24	24	0	0	67,8	51,9	0	9	5,1	0	-
02.08.2025	0,317	20,695	0	0	20,281	0	0	24	24	0	0	67,2	51,6	0	9	5,1	0	-
03.08.2025	0,324	20,688	0	0	20,266	0	0	24	24	0	0	67,3	51,5	0	9	5,1	0	-
04.08.2025	0,346	21,508	0	0	21,07	0	0	24	24	0	0	67,6	51,2	0	9	5,1	0	-
05.08.2025	0,318	21,852	0	0	21,406	0	0	24	24	0	0	67,3	52,5	0	9	5,1	0	-
06.08.2025	0,317	20,641	0	0	20,219	0	0	24	24	0	0	67,3	51,7	0	9	5,1	0	-
07.08.2025	0,325	21,078	0	0	20,648	0	0	24	24	0	0	67,4	51,8	0	9	5,1	0	-
08.08.2025	0,328	21,656	0	0	21,211	0	0	24	24	0	0	67,4	52	0	9	5,1	0	-
09.08.2025	0,327	22,312	0	0	21,859	0	0	24	24	0	0	67,6	52,7	0	9	5,1	0	-
10.08.2025	0,364	22,461	0	0	22	0	0	24	24	0	0	67,5	51	0	9	5,1	0	-
11.08.2025	0,341	20,609	0	0	20,188	0	0	24	24	0	0	67,2	50,4	0	9	5,1	0	-
12.08.2025	0,298	24,898	0	0	24,391	0	0	24	24	0	0	67,9	55,7	0	9	5,1	0	-
13.08.2025	0,338	20,438	0	0	20,016	0	0	24	24	0	0	67,3	50,5	0	9	5,1	0	-
14.08.2025	0,317	21,492	0	0	21,062	0	0	24	24	0	0	67,2	52,2	0	9	5,1	0	-
15.08.2025	0,295	21,773	0	0	21,336	0	0	24	24	0	0	67,2	53,4	0	9	5,1	0	-
16.08.2025	0,299	20,758	0	0	20,344	0	0	24	24	0	0	66,8	52,2	0	9	5,1	0	-
17.08.2025	0,356	22,719	0	0	22,25	0	0	24	24	0	0	67,2	51,4	0	9	5,1	0	-
18.08.2025	0,321	20,844	0	0	20,422	0	0	24	24	0	0	67,1	51,5	0	9	5,1	0	-
19.08.2025	0,338	20,836	0	0	20,422	0	0	24	24	0	0	67	50,5	0	9	5,1	0	-
20.08.2025	0,357	22,836	0	0	22,375	0	0	24	24	0	0	66,9	51	0	9	5,1	0	-
21.08.2025	0,334	22,188	0	0	21,742	0	0	24	24	0	0	66,9	51,6	0	9	5,1	0	-
22.08.2025	0,345	20,914	0	0	20,484	0	0	24	24	0	0	67,6	50,8	0	9	5,1	0	-
23.08.2025	0,358	20,68	0	0	20,258	0	0	24	24	0	0	67,8	50,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	10,117	657,057	0	0	643,703	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,117																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	719,963	90102,68	0	0	88188,898	0	0	9766,49	0,04
23.08.2025	730,082	90759,734	0	0	88832,602	0	0	10510,49	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:49:18