

#148424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 45, Калининград
6954
9910
ТЭМ-104
1642470
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,389	22,508	0	0	22,039	86400	0	24	24	0	0	68	50,4	0	9	5,1	0,1	-
25.08.2025	0,092	52,617	0	0	51,852	86400	0	24	24	0	0	56,2	54,5	0	9	5,1	0,1	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	24,5	21,4	0	9	5,1	0,1	-
27.08.2025	0,003	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	22,8	27,1	0	9	5,1	0,1	-
28.08.2025	0,004	0	0	0	0	86400	0	24	24	0	0	22,5	26,9	0	9	5,1	0,1	-
29.08.2025	0	0,016	0	0	0,023	86400	0	24	24	0	0	21	21,8	0	9	5,1	0,1	-
30.08.2025	0,039	23,914	0	0	23,766	86400	0	24	24	0	0	35,7	34,2	0	9	5,1	0,1	-
31.08.2025	0,365	29,688	0	0	29,109	86400	0	24	24	0	0	65,5	53	0	9	5,1	0,1	-
01.09.2025	0,339	24,508	0	0	24,016	86400	0	24	24	0	0	66,9	52,8	0	9	5,1	0,1	-
02.09.2025	0,354	22,953	0	0	22,492	86400	0	24	24	0	0	66,8	51,1	0	9	5,1	0,1	-
03.09.2025	0,332	23,133	0	0	22,672	86400	0	24	24	0	0	66,7	52,2	0	9	5,1	0,1	-
04.09.2025	0,328	22,695	0	0	22,242	86400	0	24	24	0	0	66,6	51,9	0	9	5,1	0,1	-
05.09.2025	0,322	23	0	0	22,547	86400	0	24	24	0	0	66,6	52,4	0	9	5,1	0,1	-
06.09.2025	0,291	23,117	0	0	22,656	-38960968	0	24	24	0	0	66,6	53,8	0	9	5,1	0,1	-
07.09.2025	0,337	24,094	0	0	23,617	0	0	24	24	0	0	66,7	52,5	0	9	5,1	0	-
08.09.2025	0,323	23,297	0	0	22,82	0	0	24	24	0	0	66,9	52,8	0	9	5,1	0	-
09.09.2025	0,328	24,57	0	0	24,086	0	0	24	24	0	0	66,9	53,4	0	9	5,1	0	-
10.09.2025	0,315	23,594	0	0	23,125	0	0	24	24	0	0	66,5	53	0	9	5,1	0	-
11.09.2025	0,316	24,586	0	0	24,094	0	0	24	24	0	0	66,3	53,3	0	9	5,1	0	-
12.09.2025	0,343	23,117	0	0	22,664	0	0	24	24	0	0	66,2	51,2	0	9	5,1	0	-
13.09.2025	0,342	24,625	0	0	24,133	0	0	24	24	0	0	66,5	52,4	0	9	5,1	0	-
14.09.2025	0,375	25,812	0	0	25,297	0	0	24	24	0	0	66,6	51,8	0	9	5,1	0	-
15.09.2025	0,32	22,656	0	0	22,211	0	0	24	24	0	0	66,4	52,1	0	9	5,1	0	-
16.09.2025	0,351	26,391	0	0	25,859	0	0	24	24	0	0	67	53,5	0	9	5,1	0	-
17.09.2025	0,335	24,203	0	0	23,719	0	0	24	24	0	0	66,8	52,7	0	9	5,1	0	-
18.09.2025	0,387	28,852	0	0	28,266	0	0	24	24	0	0	67,3	53,7	0	9	5,1	0	-
19.09.2025	0,341	23,953	0	0	23,469	0	0	24	24	0	0	66,9	52,4	0	9	5,1	0	-
20.09.2025	0,368	24,859	0	0	24,359	0	0	24	24	0	0	66,7	51,7	0	9	5,1	0	-
21.09.2025	0,364	24,898	0	0	24,398	0	0	24	24	0	0	66,8	51,9	0	9	5,1	0	-
22.09.2025	0,333	23,805	0	0	23,336	0	0	24	24	0	0	66,6	52,4	0	9	5,1	0	-
23.09.2025	0,373	26,781	0	0	26,25	0	0	24	24	0	0	66,6	52,5	0	9	5,1	0	-
Итого:	8,709	688,242	0	0	675,117	-37837768	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,709																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	730,082	90759,734	0	0	88832,602	37837768	0	10510,49	0,04
23.09.2025	738,792	91447,977	0	0	89507,719	0	0	11254,49	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 15:22:23