

#116238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград

8758
ВКТ-7
00289053
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,156	0,491	164,88	155,98	161,89	153,44	8,45	24	0	0	62,9	58,8	4,07	0,37	0,32	-
25.01.2025	1,145	0,503	164,6	155,54	161,7	153,13	8,57	24	0	0	61,8	57,8	4,02	0,36	0,32	-
26.01.2025	1,285	0,629	164,62	153,59	161,64	151,14	10,5	24	0	0	62,6	58,5	4,14	0,37	0,32	-
27.01.2025	1,193	0,548	165,21	155,15	162,31	152,73	9,58	24	0	0	61,7	57,7	3,94	0,37	0,32	-
28.01.2025	1,112	0,474	164,31	155,77	161,4	153,36	8,04	24	0	0	61,7	57,7	4	0,37	0,32	-
29.01.2025	1,1	0,479	164,28	155,49	161,47	153,14	8,33	24	0	0	60,5	56,6	3,87	0,37	0,33	-
30.01.2025	1,199	0,49	164,24	155,8	160,98	153,06	7,92	24	0	0	66	61,6	4,42	0,37	0,32	-
31.01.2025	1,062	0,436	164,32	156,24	161,48	153,83	7,65	24	0	0	61,2	57,4	3,87	0,37	0,32	-
01.02.2025	1,261	0,607	165,81	154,84	162,87	152,42	10,45	24	0	0	61,8	57,8	4,03	0,37	0,33	-
02.02.2025	1,365	0,702	166,73	154,05	163,73	151,61	12,12	24	0	0	62,4	58,4	4,02	0,37	0,33	-
03.02.2025	1,323	0,61	165,89	155,23	162,66	152,55	10,11	24	0	0	65,5	61,2	4,33	0,37	0,33	-
04.02.2025	1,058	0,584	155,45	142,26	153,39	140,58	12,81	24	0	0	52,5	49,7	2,75	0,37	0,33	-
05.02.2025	1,277	0,629	167,73	156,18	164,83	153,77	11,06	24	0	0	61,4	57,5	3,89	0,37	0,33	-
06.02.2025	1,199	0,573	167,28	156,5	164,49	154,17	10,32	24	0	0	60,2	56,4	3,74	0,37	0,33	-
07.02.2025	1,294	0,59	167,39	156,88	164,32	154,36	9,96	24	0	0	63,4	59,1	4,28	0,37	0,33	-
08.02.2025	1,272	0,63	168,03	156,13	165,15	153,76	11,39	24	0	0	60,9	57,1	3,78	0,37	0,33	-
09.02.2025	1,413	0,75	168,65	155,13	165,76	152,79	12,97	24	0	0	61	57	4,05	0,37	0,33	-
10.02.2025	1,301	0,625	167,6	156,34	164,68	153,95	10,73	24	0	0	61,5	57,3	4,16	0,37	0,33	-
11.02.2025	1,323	0,613	167,56	156,43	164,47	153,9	10,57	24	0	0	63,4	59,1	4,24	0,37	0,33	-
12.02.2025	1,329	0,639	167,68	156,1	164,67	153,61	11,06	24	0	0	62,5	58,4	4,15	0,37	0,32	-
13.02.2025	1,243	0,564	166,5	156,17	163,58	153,74	9,84	24	0	0	61,8	57,7	4,14	0,37	0,32	-
14.02.2025	1,171	0,516	166,76	157,18	163,88	154,83	9,05	24	0	0	60,7	56,7	4,02	0,37	0,32	-
15.02.2025	1,247	0,56	165,81	155,69	162,81	153,24	9,57	24	0	0	62,7	58,4	4,24	0,37	0,32	-
16.02.2025	1,365	0,729	167,02	153,45	164,14	151,14	13	24	0	0	60,6	56,8	3,83	0,37	0,32	-
17.02.2025	1,272	0,562	165,51	155,52	162,44	153	9,44	24	0	0	63,5	59,1	4,4	0,37	0,33	-
18.02.2025	1,183	0,537	165,28	155,37	162,43	153,02	9,41	24	0	0	61	57	4	0,37	0,33	-
19.02.2025	1,283	0,536	165,35	155,95	162,05	153,22	8,83	24	0	0	66,2	61,6	4,55	0,37	0,32	-
20.02.2025	1,17	0,523	165,23	155,4	162,45	153,04	9,41	24	0	0	60,7	56,8	3,92	0,37	0,33	-
21.02.2025	1,274	0,541	165,74	156,05	162,55	153,41	9,14	24	0	0	65	60,6	4,41	0,37	0,32	-
22.02.2025	1,309	0,608	166,05	155,29	162,95	152,74	10,21	24	0	0	63,9	59,6	4,3	0,37	0,32	-
23.02.2025	1,354	0,661	165,9	154,29	162,75	151,7	11,05	24	0	0	64,3	60,1	4,26	0,37	0,33	-
Итого:	38,538	0	5137,41	4809,99	5045,92	4734,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,538															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	668,195	79208,81	71559,83	77768,31	70376,62
23.02.2025	706,733	84346,22	76369,82	82814,23	75111

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:54:39