

#125918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград
8757
ВКТ-7
00289053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,868	225,97	223,41	223,41	24	0	0	49	40,6	8,37	0,54	0,4	-
25.03.2025	1,723	226,02	223,58	223,58	24	0	0	47,7	40	7,69	0,54	0,4	-
26.03.2025	1,514	225,38	223,28	223,28	24	0	0	44,7	37,9	6,77	0,54	0,4	-
27.03.2025	1,671	225,79	223,42	223,42	24	0	0	46,9	39,4	7,46	0,54	0,4	-
28.03.2025	1,531	225,62	223,41	223,41	24	0	0	45,3	38,4	6,84	0,54	0,4	-
29.03.2025	1,412	222,02	219,98	219,98	24	0	0	43,8	37,4	6,4	0,53	0,4	-
30.03.2025	1,349	216,91	215,01	215,01	24	0	0	43	36,7	6,27	0,53	0,4	-
31.03.2025	1,551	218,63	216,52	216,52	24	0	0	45,4	38,3	7,15	0,53	0,4	-
01.04.2025	1,641	219,81	217,58	217,58	24	0	0	46,5	39	7,53	0,54	0,4	-
02.04.2025	1,544	221,94	219,79	219,79	24	0	0	45,3	38,2	7,02	0,55	0,4	-
03.04.2025	1,199	218,78	217	217	24	0	0	41,5	36	5,5	0,57	0,43	-
04.04.2025	1,473	218,07	216,03	216,03	24	0	0	44,5	37,7	6,8	0,56	0,42	-
05.04.2025	2,02	223,21	220,42	220,42	24	0	0	51,8	42,6	9,15	0,55	0,41	-
06.04.2025	2,224	223,7	220,65	220,65	24	0	0	53,9	43,8	10,07	0,54	0,4	-
07.04.2025	1,976	223,3	220,57	220,57	24	0	0	50,7	41,7	8,96	0,54	0,4	-
08.04.2025	1,873	222,79	220,28	220,28	24	0	0	48,9	40,4	8,5	0,54	0,4	-
09.04.2025	1,938	222,76	220,11	220,11	24	0	0	50,1	41,3	8,79	0,5	0,36	-
10.04.2025	2,03	222,87	220,1	220,1	24	0	0	51,6	42,4	9,22	0,53	0,39	-
11.04.2025	1,749	222,38	220,01	220,01	24	0	0	47,5	39,6	7,95	0,54	0,4	-
12.04.2025	1,577	222,46	220,21	220,21	24	0	0	46	38,9	7,14	0,53	0,4	-
13.04.2025	1,262	218,89	217,05	217,05	24	0	0	42	36,2	5,81	0,53	0,4	-
14.04.2025	1,138	215,64	213,89	213,89	24	0	0	41,1	35,8	5,32	0,24	0,23	-
Итого:	36,263	4882,94	4832,3	4832,3	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,263												

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	724,513	83342,64	82365,03	82365,03
14.04.2025	760,776	88225,58	87197,33	87197,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:44:05