

#125916#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград

8758
ВКТ-7
00289053
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,746	1,072	171,09	152,32	167,92	149,8	18,12	24	0	0	63,4	59,4	3,98	0,36	0,32	5,5
25.03.2025	1,639	1,005	171,53	153,28	168,63	150,97	17,66	24	0	0	60,4	56,6	3,8	0,36	0,32	4,4
26.03.2025	1,777	1,089	172,89	153,78	169,76	151,33	18,43	24	0	0	62,9	58,8	4,07	0,36	0,32	6,9
27.03.2025	1,727	1,047	169,9	151,66	166,72	149,14	17,58	24	0	0	63,8	59,8	4,05	0,37	0,32	5,7
28.03.2025	1,111	0,486	168,08	159,15	165,06	156,6	8,46	24	0	0	62,3	58,5	3,72	0,37	0,32	8,9
29.03.2025	1,189	0,55	169,02	159,08	166,03	156,57	9,46	24	0	0	62,1	58,2	3,84	0,37	0,32	9,9
30.03.2025	1,275	0,555	169,94	160,3	166,48	157,42	9,06	24	0	0	66,8	62,6	4,24	0,37	0,32	6,8
31.03.2025	1,266	0,545	170,96	161,49	167,5	158,6	8,9	24	0	0	66,6	62,4	4,24	0,37	0,33	5,9
01.04.2025	1,163	0,519	169,49	160,14	166,44	157,57	8,87	24	0	0	62,6	58,8	3,83	0,37	0,33	-
02.04.2025	1,247	0,543	170,28	160,64	166,98	157,89	9,09	24	0	0	65	60,8	4,14	0,36	0,32	-
03.04.2025	1,075	0,459	161,29	153,06	158,33	150,55	7,78	24	0	0	63,4	59,5	3,87	0,37	0,33	-
04.04.2025	1,279	0,554	172,86	163	169,59	160,28	9,31	24	0	0	64,2	59,9	4,23	0,37	0,32	-
05.04.2025	1,269	0,529	172,77	163,26	169,49	160,5	8,99	24	0	0	64,4	60,2	4,28	0,37	0,33	-
06.04.2025	1,334	0,625	172,93	161,81	169,84	159,25	10,59	24	0	0	62,2	58	4,25	0,37	0,33	-
07.04.2025	1,209	0,479	172,54	164,01	169,26	161,26	8	24	0	0	64,3	60	4,3	0,37	0,33	-
08.04.2025	1,248	0,502	172,6	163,86	169,34	161,13	8,21	24	0	0	64,6	60,1	4,45	0,37	0,33	-
09.04.2025	1,134	0,452	171,77	163,47	168,71	160,89	7,82	24	0	0	62,2	58,2	4,02	0,37	0,32	-
10.04.2025	1,311	0,522	172,55	163,32	169,1	160,45	8,65	24	0	0	66,3	61,7	4,59	0,37	0,33	-
11.04.2025	1,129	0,443	171,54	163,5	168,49	160,92	7,57	24	0	0	62	57,9	4,1	0,37	0,32	-
12.04.2025	1,336	0,637	173,86	162,29	170,73	159,68	11,05	24	0	0	62,6	58,6	4,02	0,36	0,32	-
13.04.2025	1,381	0,695	174,01	161,34	170,93	158,84	12,09	24	0	0	61,9	58	3,98	0,36	0,32	-
14.04.2025	1,329	0,668	170,89	159,04	167,81	156,47	11,34	24	0	0	62,8	58,9	3,95	0,33	0,3	-
15.04.2025	1,108	0,642	144,9	131,95	142,4	129,88	12,52	24	0	1	60,6	57,8	2,7	0,37	0,33	-
16.04.2025	1,168	0,47	173,93	165,41	170,66	162,67	7,99	24	0	0	63,9	59,8	4,03	0,37	0,33	-
17.04.2025	1,182	0,515	173,93	164,6	170,74	161,93	8,81	24	0	0	62,9	59,1	3,85	0,37	0,33	-
18.04.2025	1,037	0,395	172,3	165,22	169,27	162,62	6,65	24	0	0	61,8	58	3,84	0,37	0,33	-
19.04.2025	1,277	0,571	174,11	164,3	170,7	161,45	9,25	24	0	0	65,6	61,5	4,15	0,37	0,33	-
20.04.2025	1,074	0,408	172,36	164,99	169,15	162,24	6,91	24	0	0	63,9	60	3,89	0,42	0,4	-
21.04.2025	1,409	0,781	128,98	112,45	126,62	110,6	16,02	24	0	1	62,7	59	3,7	0,49	0,47	-
22.04.2025	1,446	0,616	117,54	107,46	114,76	105,36	9,4	24	0	0	73	65,8	7,21	0,49	0,47	-
23.04.2025	1,343	0,565	120,48	110,6	117,84	108,59	9,25	24	0	0	69,1	62,6	6,49	0,49	0,47	-
Итого:	40,218	0	5141,32	4800,78	5045,28	4721,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,218															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	743,504	88988,61	80688,07	87372,38	79360,1
23.04.2025	783,722	94129,93	85488,85	92417,66	84081,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:59:36