

#130620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград

8758
ВКТ-7
00289053
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,396	0,682	112,96	100,42	110,64	98,68	11,96	24	0	0	66,9	60,9	6,07	0,48	0,47	-
25.04.2025	1,091	0,536	95,05	84,67	93,65	83,72	9,93	24	0	0	53,1	46,3	6,79	0,48	0,47	-
26.04.2025	1,487	0,688	95,16	82,98	93,12	81,6	11,52	24	0	0	69,1	60,7	8,46	0,47	0,47	-
27.04.2025	2,744	1,791	98,34	63,87	96,31	62,83	33,48	24	0	0	67,2	59,3	7,9	0,42	0,42	-
28.04.2025	3,761	2,83	91,45	38,25	89,67	37,69	51,98	24	0	1	65,3	55,6	9,68	0,48	0,47	-
29.04.2025	1,188	0,589	85,31	74,78	83,53	73,49	10,04	24	0	0	67,8	60,9	6,91	0,48	0,47	-
30.04.2025	1,184	0,575	85,92	75,76	84,13	74,49	9,64	24	0	0	67,5	60,4	7,14	0,48	0,47	-
01.05.2025	1,241	0,621	86,03	75,15	84,23	73,87	10,36	24	0	0	68,2	60,9	7,26	0,48	0,47	-
02.05.2025	1,319	0,695	86,27	74,1	84,49	72,86	11,63	24	0	0	67,7	60,4	7,28	0,45	0,44	-
03.05.2025	1,215	0,676	73,29	61,02	71,87	60,05	11,82	24	0	0	65,6	58,2	7,38	0,47	0,46	-
04.05.2025	1,333	0,806	61,14	46,23	59,92	45,53	14,39	24	0	0	66,1	57,7	8,37	0,47	0,47	-
05.05.2025	1,253	0,704	61,85	48,92	60,61	48,18	12,43	24	0	0	66,5	57,6	8,86	0,47	0,46	-
06.05.2025	1,364	0,773	61,56	47,22	60,34	46,54	13,8	24	0	0	66,3	56,6	9,68	0,47	0,47	-
07.05.2025	1,314	0,714	60,82	47,35	59,6	46,64	12,96	24	0	0	66	56,2	9,8	0,47	0,47	-
08.05.2025	1,316	0,703	61,1	47,84	59,88	47,14	12,74	24	0	0	66,3	56,3	9,99	0,47	0,47	-
09.05.2025	1,324	0,655	62,06	49,8	60,81	49,06	11,75	24	0	0	67,1	56,1	10,92	0,47	0,47	-
10.05.2025	1,423	0,742	63,17	49,31	61,9	48,56	13,34	24	0	0	67,4	56,6	10,8	0,47	0,46	-
11.05.2025	1,468	0,801	61,89	46,69	60,62	46,02	14,6	24	0	0	66,9	56,2	10,71	0,47	0,47	-
12.05.2025	1,397	0,727	61,82	48,13	60,56	47,44	13,12	24	0	0	67,4	56,5	10,83	0,47	0,47	-
13.05.2025	1,377	0,706	61,65	48,41	60,41	47,67	12,74	24	0	0	67,4	56,6	10,86	0,47	0,46	-
14.05.2025	1,446	0,725	62	48,52	60,68	47,78	12,9	24	0	0	68,9	57,2	11,74	0,47	0,46	-
15.05.2025	1,384	0,606	63,79	52,53	62,37	51,68	10,69	24	0	0	70,5	58,3	12,2	0,49	0,48	-
16.05.2025	1,618	0,802	114,77	100,32	112,38	98,62	13,76	24	0	0	67,6	60,7	6,96	0,52	0,48	-
17.05.2025	1,406	0,593	149,77	139,67	146,58	137,13	9,45	24	0	0	68,8	63,3	5,52	0,51	0,48	-
18.05.2025	1,528	0,747	141,11	128,33	138,18	126,06	12,12	24	0	0	67,9	62,3	5,59	0,51	0,48	-
19.05.2025	1,459	0,654	140,36	129,13	137,42	126,83	10,59	24	0	0	68,2	62,4	5,8	0,51	0,48	-
20.05.2025	1,383	0,591	139,01	128,79	136,1	126,51	9,59	24	0	0	68,1	62,3	5,76	0,51	0,48	-
21.05.2025	1,411	0,626	137,69	126,86	134,8	124,61	10,19	24	0	0	68,1	62,3	5,78	0,51	0,48	-
22.05.2025	1,617	0,823	137,68	123,63	134,79	121,43	13,36	24	0	0	68	62,2	5,8	0,5	0,48	-
23.05.2025	1,648	0,85	136,12	121,67	133,24	119,5	13,74	24	0	0	68,5	62,6	5,91	0,5	0,48	-
Итого:	45,095	0	2749,14	2310,35	2692,83	2272,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,095															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	783,722	94129,93	85488,85	92417,66	84081,55
23.05.2025	828,817	96879,07	87799,2	95110,49	86353,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:25:53