

#133661#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК  
Невского А. 188 к3, Калининград  
8758  
ВКТ-7  
00289053  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 1,794       | 0,982        | 135,65     | 118,89     | 132,81  | 116,82  | 15,99     | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 61,8      | 6,07 | 0,47       | 0,45       | -              |
| 25.05.2025 | 1,817       | 1,087        | 123,87     | 105,28     | 121,31  | 103,45  | 17,86     | 24          | 0          | 1      | 67,3      | 61,4      | 5,94 | 0,21       | 0,22       | -              |
| 26.05.2025 | 0,32        | 0,237        | 15,31      | 11,37      | 15,01   | 11,19   | 3,82      | 24          | 0          | 1      | 65,9      | 60        | 5,89 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 27.05.2025 | 1,21        | 0,597        | 93,67      | 83,3       | 91,7    | 81,87   | 9,83      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 61,5      | 6,62 | 0,49       | 0,47       | -              |
| 28.05.2025 | 1,239       | 0,621        | 95,66      | 84,9       | 93,67   | 83,43   | 10,24     | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 61,4      | 6,54 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 29.05.2025 | 1,243       | 0,601        | 94,42      | 84,01      | 92,44   | 82,55   | 9,89      | 24          | 0          | 0      | 68        | 61,1      | 6,92 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 30.05.2025 | 1,237       | 0,555        | 95,85      | 86,14      | 93,83   | 84,67   | 9,16      | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 61        | 7,23 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 31.05.2025 | 1,289       | 0,61         | 96,28      | 85,7       | 94,28   | 84,24   | 10,04     | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 61,2      | 7,14 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 01.06.2025 | 1,373       | 0,723        | 94,9       | 82,29      | 92,92   | 80,89   | 12,03     | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 60,7      | 6,93 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 02.06.2025 | 1,206       | 0,546        | 94,53      | 84,9       | 92,58   | 83,48   | 9,1       | 24          | 0          | 0      | 68        | 61        | 7,05 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 03.06.2025 | 1,245       | 0,604        | 94,42      | 83,71      | 92,49   | 82,31   | 10,18     | 24          | 0          | 0      | 67        | 60,2      | 6,84 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 04.06.2025 | 1,272       | 0,613        | 95,08      | 84,33      | 93,09   | 82,9    | 10,19     | 24          | 0          | 0      | 68        | 61,1      | 6,94 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 05.06.2025 | 1,213       | 0,563        | 94,55      | 84,64      | 92,58   | 83,2    | 9,38      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 60,9      | 6,9  | 0,48       | 0,47       | -              |
| 06.06.2025 | 1,169       | 0,532        | 93,78      | 84,47      | 91,81   | 83,04   | 8,77      | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 61        | 6,89 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 07.06.2025 | 1,191       | 0,556        | 93,1       | 83,38      | 91,15   | 81,94   | 9,21      | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 61        | 6,92 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 08.06.2025 | 1,286       | 0,642        | 92,82      | 81,64      | 90,86   | 80,22   | 10,64     | 24          | 0          | 0      | 68        | 61        | 6,99 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 09.06.2025 | 1,261       | 0,598        | 93,13      | 82,81      | 91,15   | 81,34   | 9,81      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 61,5      | 7,22 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 10.06.2025 | 1,17        | 0,507        | 91,98      | 83,08      | 90,02   | 81,64   | 8,38      | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 61,2      | 7,29 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 11.06.2025 | 1,096       | 0,538        | 92,46      | 81,6       | 90,71   | 80,31   | 10,4      | 24          | 0          | 0      | 63,1      | 57,6      | 5,53 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 12.06.2025 | 0,842       | 0,502        | 88,99      | 77,87      | 87,98   | 77,18   | 10,8      | 24          | 0          | 0      | 44        | 39,2      | 4,87 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 13.06.2025 | 1,279       | 0,613        | 91,79      | 80,99      | 89,85   | 79,63   | 10,22     | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 60,6      | 7,33 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 14.06.2025 | 1,253       | 0,59         | 91,11      | 80,67      | 89,18   | 79,3    | 9,88      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 60,5      | 7,35 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 15.06.2025 | 1,266       | 0,6          | 90,75      | 80,2       | 88,84   | 78,83   | 10,01     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 60,6      | 7,44 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 16.06.2025 | 1,229       | 0,586        | 90,89      | 80,73      | 88,98   | 79,34   | 9,64      | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 61,1      | 7,21 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 17.06.2025 | 1,203       | 0,544        | 90,62      | 81,13      | 88,69   | 79,73   | 8,96      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 61,2      | 7,39 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 18.06.2025 | 1,208       | 0,539        | 90,52      | 81,13      | 88,6    | 79,71   | 8,89      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 61,2      | 7,5  | 0,48       | 0,47       | -              |
| 19.06.2025 | 1,158       | 0,528        | 85,36      | 76,18      | 83,52   | 74,84   | 8,68      | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 61,3      | 7,5  | 0,48       | 0,47       | -              |
| 20.06.2025 | 1,274       | 0,62         | 90,4       | 79,56      | 88,49   | 78,19   | 10,3      | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 60,8      | 7,31 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 21.06.2025 | 1,221       | 0,559        | 90,18      | 80,45      | 88,28   | 79,03   | 9,25      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 60,8      | 7,45 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 22.06.2025 | 1,252       | 0,607        | 89,84      | 79,17      | 88,01   | 77,83   | 10,18     | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 60,3      | 7,24 | 0,48       | 0,47       | -              |
| 23.06.2025 | 1,257       | 0,599        | 90,55      | 80,04      | 88,64   | 78,69   | 9,95      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 60,9      | 7,32 | 0,48       | 0,47       | -              |
| Итого:     | 38,073      | 0            | 2862,46    | 2534,56    | 2803,47 | 2491,79 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 38,073      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2025 | 828,817  | 96879,07 | 87799,2  | 95110,49 | 86353,76 |
| 23.06.2025 | 866,89   | 99741,53 | 90333,76 | 97913,96 | 88845,55 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:52:18