

#144976#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград
8758
ВКТ-7
00289053
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,991	0,394	52,2	44,82	51,09	44,13	6,96	24	0	0	68,7	57	11,67	0,47	0,47	-
25.07.2025	1,045	0,426	52,53	44,54	51,41	43,83	7,58	24	0	0	68,6	56,7	11,94	0,47	0,47	-
26.07.2025	1,068	0,455	52,56	44,04	51,45	43,37	8,08	24	0	0	68,5	56,6	11,89	0,47	0,47	-
27.07.2025	1,033	0,469	51,65	42,08	50,64	41,51	9,13	24	0	0	65,1	54,4	10,66	0,47	0,46	-
28.07.2025	1,067	0,454	52,07	43,54	50,96	42,86	8,1	24	0	0	68,5	56,6	11,91	0,47	0,46	-
29.07.2025	1,088	0,451	52,53	44,04	51,4	43,35	8,05	24	0	0	68,9	56,6	12,28	0,47	0,47	-
30.07.2025	1,09	0,457	52,3	43,57	51,18	42,9	8,28	24	0	0	68,7	56,6	12,15	0,47	0,47	-
31.07.2025	1,077	0,452	51,93	43,29	50,82	42,63	8,19	24	0	0	68,4	56,3	12,12	0,47	0,46	-
01.08.2025	1,107	0,468	51,97	43,01	50,87	42,35	8,52	24	0	0	68,4	56,1	12,32	0,47	0,46	-
02.08.2025	1,128	0,502	51,77	42,21	50,69	41,61	9,08	24	0	0	68,1	55,9	12,27	0,47	0,47	-
03.08.2025	1,207	0,579	51,91	40,9	50,83	40,29	10,54	24	0	0	68,1	55,9	12,17	0,47	0,47	-
04.08.2025	1,127	0,488	52,13	42,84	51,04	42,21	8,83	24	0	0	68,5	56,1	12,39	0,47	0,47	-
05.08.2025	1,161	0,518	52,07	42,15	50,97	41,52	9,45	24	0	0	68,3	55,9	12,48	0,47	0,47	-
06.08.2025	1,184	0,537	51,34	41,07	50,26	40,49	9,77	24	0	0	68,5	55,7	12,73	0,47	0,47	-
07.08.2025	1,211	0,554	52,26	41,66	51,14	41,06	10,08	24	0	0	68,4	55,7	12,71	0,47	0,47	-
08.08.2025	1,17	0,522	53,77	43,87	52,61	43,24	9,37	24	0	0	68,3	56	12,24	0,47	0,47	-
09.08.2025	1,183	0,526	57,51	47,71	56,31	46,99	9,32	24	0	0	68,4	56,7	11,63	0,47	0,47	-
10.08.2025	1,244	0,588	56,5	45,45	55,32	44,77	10,55	24	0	0	68,2	56,4	11,76	0,47	0,47	-
11.08.2025	1,231	0,566	57,15	46,54	55,95	45,84	10,11	24	0	0	68,4	56,7	11,75	0,47	0,47	-
12.08.2025	1,203	0,547	52,32	41,8	51,25	41,19	10,06	24	0	0	68,3	55,8	12,48	0,47	0,47	-
13.08.2025	1,195	0,557	48,95	38,2	47,92	37,68	10,24	24	0	0	68,3	55,1	13,18	0,46	0,47	-
14.08.2025	1,252	0,61	48,47	36,71	47,46	36,19	11,27	24	0	0	68,4	55	13,34	0,47	0,47	-
15.08.2025	1,248	0,596	48,78	37,37	47,76	36,84	10,92	24	0	0	68,8	55,4	13,46	0,47	0,46	-
16.08.2025	1,359	0,682	50,12	37,14	49,05	36,6	12,45	24	0	0	69,1	55,5	13,62	0,47	0,47	-
17.08.2025	1,467	0,773	50,09	35,33	48,99	34,8	14,19	24	0	0	69,3	55,4	13,91	0,46	0,46	-
18.08.2025	1,514	0,809	50,08	34,5	49,01	34,01	15	24	0	0	68,8	54,7	14,16	0,47	0,43	-
19.08.2025	1,027	0,556	44,04	33,29	43,22	32,89	10,33	24	0	1	61,4	49,3	12,09	0,47	0,46	-
20.08.2025	1,051	0,537	47,17	37,19	46,17	36,66	9,51	24	0	0	68,6	57,7	10,94	0,47	0,46	-
21.08.2025	1,133	0,601	47,81	36,62	46,82	36,09	10,73	24	0	0	68,1	56,9	11,19	0,46	0,46	-
22.08.2025	1,364	0,787	49,12	34,45	48,1	33,96	14,14	24	0	0	68,1	56,2	11,87	0,46	0,46	-
23.08.2025	1,342	0,727	48,87	35,04	47,84	34,54	13,3	24	0	0	68	55,4	12,6	0,46	0,46	-
Итого:	36,567	0	1591,97	1264,97	1558,53	1246,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,567															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	888,921	100709,05	90970,68	98864,53	89473,56
23.08.2025	925,488	102301,02	92235,65	100423,06	90719,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 9:08:44