

#94873#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 25.09.2024 по 29.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК  
Невского А. 188 к3, Калининград

| Заводской номер счётчика<br>00289053   | Показания прибора, Гкал<br>29.09.2024 | Предыдущие показания, Гкал<br>25.09.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 398,328                               | 398,328                                  | 0                        |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 528,29                                | 524,355                                  | 3.935                    |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 26.09.24 по расчете*



#94872#

Отчёт за период с 25.09.2024 по 29.09.2024.

Номер абонента  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289053  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 01.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,  | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 26.09.2024 | -           | 0,927       | 0,448        | 168,53     | 160,32     | 165,79    | 157,95    | 7,84      | 24          | 0          | 0       | 59,2      | 56,3      | 2,91 | 0,38       | 0,34       |
| 27.09.2024 | -           | 0,894       | 0,415        | 168,25     | 160,62     | 165,53    | 158,26    | 7,27      | 24          | 0          | 0       | 58,9      | 56        | 2,94 | 0,38       | 0,34       |
| 28.09.2024 | -           | 0,985       | 0,454        | 168,61     | 160,66     | 165,61    | 158,09    | 7,52      | 24          | 0          | 0       | 62        | 58,8      | 3,26 | 0,38       | 0,34       |
| 29.09.2024 | -           | 1,129       | 0,608        | 169,84     | 158,74     | 166,92    | 156,28    | 10,64     | 24          | 0          | 0       | 60,9      | 57,8      | 3,08 | 0,38       | 0,34       |
| Итого:     | -           | 3,935       | 1,925        | 675,23     | 640,34     | 663,85    | 630,58    | 33,27     | 96          | 0          | -       | 60,25     | 57,22     | 3,05 | 0,38       | 0,34       |

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 25.09.2024 | 524,355 | 58696,45 | 52284,68 | 57629,32 | 51415,51 |
| 29.09.2024 | 528,29  | 59371,68 | 52925,02 | 58293,17 | 52046,09 |

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_