

#98680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Адрес потребителя Невского А. 188 к3, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8757
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289053
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	0,301	53,88	53,45	53,45	24	0	1	40,8	35,2	5,59	0,52	0,37	-
09.10.2024	1,153	232,26	230,32	230,32	24	0	0	42	37	4,99	0,47	0,32	-
10.10.2024	1,209	236,86	234,78	234,78	24	0	0	43	37,9	5,13	0,48	0,32	-
11.10.2024	1,184	236,92	234,95	234,95	24	0	0	41,7	36,6	5,04	0,55	0,4	-
12.10.2024	1,24	235,84	233,91	233,91	24	0	0	41,5	36,2	5,29	0,54	0,39	-
13.10.2024	1,393	235,89	233,81	233,81	24	0	0	43,4	37,5	5,94	0,51	0,36	-
14.10.2024	1,286	235,54	233,58	233,58	24	0	0	42,2	36,7	5,49	0,5	0,34	-
15.10.2024	1,3	235,52	233,52	233,52	24	0	0	42,2	36,6	5,55	0,53	0,38	-
16.10.2024	1,369	235,38	233,32	233,32	24	0	0	42,6	36,7	5,86	0,5	0,35	-
17.10.2024	1,506	230,55	228,35	228,35	24	0	0	44,8	38,2	6,59	0,52	0,38	-
18.10.2024	1,441	225,74	223,67	223,67	24	0	0	43,8	37,4	6,43	0,51	0,37	-
19.10.2024	1,377	225,37	223,4	223,4	24	0	0	43,2	37	6,16	0,51	0,37	-
20.10.2024	1,379	224,84	222,88	222,88	24	0	0	42,9	36,7	6,16	0,51	0,36	-
21.10.2024	1,219	225,14	223,33	223,33	24	0	0	41,1	35,7	5,45	0,51	0,37	-
22.10.2024	1,277	226,24	224,35	224,35	24	0	0	42,2	36,5	5,68	0,49	0,35	-
23.10.2024	1,275	224,39	222,46	222,46	24	0	0	42,4	36,7	5,71	0,51	0,37	-
Итого:	19,909	3520,36	3490,08	3490,08	384	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,909												

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
07.10.2024	398,328	46350,58	45816,11	45816,11
23.10.2024	418,237	49870,94	49306,19	49306,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2024 8:33:26