

#112115#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Многоквартирный Дом Перспектива, ООО, УК
Невского А. 188 к3, Калининград

8758
ВКТ-7
00289053
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,201	0,571	169,35	159,13	166,24	156,54	9,7	24	0	0	63	59,2	3,76	0,38	0,34	1,8
25.12.2024	1,31	0,64	169,9	158,74	166,63	156,02	10,61	24	0	0	64,9	60,9	3,98	0,38	0,34	2,1
26.12.2024	1,201	0,566	168,76	158,73	165,68	156,12	9,56	24	0	0	63,3	59,5	3,8	0,38	0,33	3,8
27.12.2024	1,18	0,564	168,29	158,17	165,32	155,67	9,65	24	0	0	61,8	58,1	3,74	0,38	0,34	5,3
28.12.2024	1,179	0,554	168,21	158,34	165,15	155,77	9,38	24	0	0	62,9	59,1	3,76	0,37	0,33	4,3
29.12.2024	1,256	0,614	168,49	157,59	165,39	154,99	10,4	24	0	0	63,4	59,6	3,84	0,37	0,33	3,9
30.12.2024	1,308	0,706	168,64	155,63	165,69	153,16	12,53	24	0	0	61,5	58	3,51	0,37	0,33	4,8
31.12.2024	1,418	0,739	169,44	156,35	166,3	153,79	12,51	24	0	0	63,5	59,4	4,05	0,38	0,33	5,5
01.01.2025	0,946	0,275	166,55	161,49	163,51	158,88	4,63	24	0	0	63,1	59	4,11	0,38	0,33	4,2
02.01.2025	1,148	0,433	167,56	159,88	164,29	157,16	7,13	24	0	0	65,2	60,8	4,33	0,38	0,33	4
03.01.2025	1,145	0,488	167,75	158,65	164,79	156,17	8,62	24	0	0	61,6	57,7	3,92	0,37	0,33	-0,5
04.01.2025	1,242	0,553	168,3	158,31	165,27	155,82	9,45	24	0	0	62,5	58,4	4,18	0,37	0,33	-0,9
05.01.2025	1,184	0,491	167,59	158,87	164,51	156,3	8,21	24	0	0	63,3	59	4,25	0,37	0,33	-1,8
06.01.2025	1,361	0,639	168,72	157,59	165,45	154,93	10,52	24	0	0	65	60,6	4,35	0,37	0,33	-1,4
07.01.2025	1,26	0,613	168,51	157,04	165,65	154,68	10,97	24	0	0	60,8	56,9	3,82	0,37	0,32	4,9
08.01.2025	1,295	0,633	168,41	156,86	165,45	154,42	11,03	24	0	0	61,6	57,6	3,99	0,37	0,33	2,3
09.01.2025	1,296	0,605	168,31	157,56	165,21	155	10,21	24	0	0	63,4	59,2	4,16	0,37	0,32	0,7
10.01.2025	1,354	0,666	168,92	157,08	165,87	154,56	11,31	24	0	0	62,7	58,5	4,15	0,37	0,33	-
11.01.2025	1,31	0,635	168,84	157,35	165,79	154,83	10,96	24	0	0	62,5	58,4	4,03	0,37	0,32	-
12.01.2025	1,432	0,756	169,61	155,73	166,65	153,32	13,33	24	0	0	61,5	57,5	3,99	0,37	0,33	-
13.01.2025	1,393	0,69	169,27	156,76	166,15	154,22	11,93	24	0	0	63,1	59	4,14	0,37	0,33	-
14.01.2025	1,392	0,649	168,01	156,76	164,79	154,11	10,68	24	0	0	64,8	60,3	4,53	0,37	0,33	-
15.01.2025	1,365	0,705	168,21	155,19	165,25	152,77	12,48	24	0	0	61,8	57,9	3,89	0,37	0,32	-
16.01.2025	1,364	0,676	167,93	155,77	164,92	153,29	11,63	24	0	0	62,5	58,3	4,16	0,37	0,33	-
17.01.2025	1,321	0,662	167,71	155,61	164,82	153,23	11,59	24	0	0	61,1	57,1	3,99	0,37	0,32	-
18.01.2025	1,493	0,78	168,45	154,63	165,26	152,03	13,23	24	0	0	64,3	60,1	4,23	0,37	0,32	-
19.01.2025	1,583	0,906	168,73	152,35	165,71	149,96	15,75	24	0	0	62,1	58,1	4,01	0,37	0,32	-
20.01.2025	1,355	0,678	165	153,04	161,97	150,57	11,4	24	0	0	63,2	59	4,22	0,37	0,33	-
21.01.2025	1,17	0,489	164,76	155,93	161,66	153,37	8,29	24	0	0	64	59,8	4,17	0,37	0,33	-
22.01.2025	1,231	0,518	164,88	155,89	161,69	153,2	8,49	24	0	0	65,4	61	4,4	0,37	0,32	-
23.01.2025	1,227	0,552	164,51	154,3	161,47	151,77	9,7	24	0	0	63,3	59,3	4,03	0,37	0,33	-
Итого:	39,92	0	5207,61	4865,32	5112,53	4786,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,92															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	628,275	74001,2	66694,51	72655,78	65589,97
23.01.2025	668,195	79208,81	71559,83	77768,31	70376,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 15:37:07