

#110531#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 15.01.2025 по 21.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР  
Борзова 95, Калининград (новый корпус)  
3540

Заводской номер счётчика 14014838	Показания прибора, ГДж 21.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 15.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	81,393	5,757	75.636	18.065

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 16.01.25 по 17*



#110530#

Отчёт за период с 15.01.2025 по 21.01.2025.

Номер абонента 3540  
Порядковый номер 6182  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 14014838  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 23.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
16.01.2025	-	11,894	0	117,78	0	0	115,075	0	0	24	0	71,7	47,8	0,56	0,28
17.01.2025	-	13,165	0	134,39	0	0	131,306	0	0	24	0	71,2	47,5	0,57	0,28
18.01.2025	-	12,614	0	130,005	0	0,001	127,064	0	0,001	24	0	71	47,3	0,57	0,28
19.01.2025	-	10,582	0	109,235	0	0	106,782	0	0	24	0	72	50,1	0,56	0,28
20.01.2025	-	12,658	0	140,75	0	0	137,496	0	0	24	0	75,2	50,6	0,56	0,28
21.01.2025	-	14,723	0	146,41	0	0	142,753	0	0	24	0	76,9	49,9	0,57	0,28
Итого:	-	75,636	0	778,57	0	0,001	760,476	0	0,001	144	0	73	48,87	0,56	0,28

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
15.01.2025	5,757	55,995	0	0	54,576	0	0	10	13
21.01.2025	81,393	834,565	0	0,001	815,052	0	0,001	154	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения