

# #116234#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3540  
Порядковый номер 6182  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014838  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	14,723	0	146,41	0	0	142,753	0	0	24	0	76,9	49,9	0,57	0,28	-
22.01.2025	13,932	0	126,295	0	0	123,006	0	0	24	0	77,2	49,7	0,57	0,28	-
23.01.2025	15,084	0	134,065	0	0	130,553	0	0	24	0	76,6	49,8	0,56	0,28	-
24.01.2025	13,863	0	126,355	0	0	123,094	0	0	24	0	73,1	48	0,56	0,28	-
25.01.2025	12,689	0	123,255	0	0	120,322	0	0	24	0	71,5	46,4	0,57	0,28	-
26.01.2025	10,01	0	96,99	0	0	94,78	0	0	24	0	70,7	45,8	0,57	0,28	-
27.01.2025	9,849	0	96,195	0	0	94,041	0	0	24	0	70,5	45,1	0,57	0,28	-
28.01.2025	10,792	0	103,67	0	0	101,361	0	0	24	0	70,1	43,3	0,57	0,28	-
29.01.2025	9,915	0	89,97	0	0	87,987	0	0	24	0	70,2	43,9	0,57	0,28	-
30.01.2025	10,069	0	93,375	0	0,001	91,313	0	0,001	24	0	70,5	44,4	0,57	0,28	-
31.01.2025	10,379	0	97,015	0	0	94,856	0	0	24	0	71,1	46,6	0,56	0,28	-
01.02.2025	11,721	0	116,83	0	0	114,192	0	0	24	0	72,5	49	0,56	0,28	-
02.02.2025	11,91	0	123,605	0	0	120,713	0	0	24	0	74,7	50,4	0,57	0,28	-
03.02.2025	12,623	0	126,81	0	0	123,681	0	0	24	0	75,5	50,2	0,56	0,28	-
04.02.2025	14,007	0	135,425	0	0	132,014	0	0	24	0	73,1	48,2	0,56	0,28	-
05.02.2025	12,762	0	124,77	0	0	121,802	0	0	24	0	73,6	49,6	0,57	0,28	-
06.02.2025	13,533	0	137,94	0	0	134,624	0	0	24	0	70,7	47,2	0,56	0,28	-
07.02.2025	11,79	0	122,365	0	0	119,624	0	0	24	0	74,6	49,2	0,56	0,28	-
08.02.2025	13,73	0	132,01	0	0	128,751	0	0	24	0	79,3	53,4	0,57	0,28	-
09.02.2025	14,542	0	137,39	0	0	133,614	0	0	24	0	81,1	55,1	0,57	0,28	-
10.02.2025	15,08	0	142,28	0	0	138,215	0	0	24	0	82,8	56	0,56	0,28	-
11.02.2025	17,6	0	161,365	0	0	156,575	0	0	24	0	82,8	56,5	0,56	0,28	-
12.02.2025	18,164	0	169,65	0	0	164,622	0	0	24	0	81,8	57,2	0,56	0,28	-
13.02.2025	17,361	0	172,575	0	0,001	167,557	0	0,001	24	0	81,5	54,9	0,56	0,28	-
14.02.2025	16,365	0	150,655	0	0	146,311	0	0	24	0	80,4	53,3	0,56	0,28	-
15.02.2025	15,356	0	138,59	0	0	134,683	0	0	24	0	80,8	53,4	0,56	0,28	-
16.02.2025	12,485	0	111,83	0	0	108,66	0	0	24	0	81,6	56,3	0,56	0,28	-
17.02.2025	13,362	0	129,775	0	0	126,026	0	0	24	0	80,4	52,7	0,56	0,28	-
18.02.2025	16,06	0	142,03	0	0	138,033	0	0	24	0	79,3	52,4	0,56	0,28	-
19.02.2025	16,238	0	147,99	0	0	143,923	0	0	24	0	79,4	53,5	0,56	0,28	-
20.02.2025	15,779	0	149,68	0	0	145,56	0	0	24	0	82,1	59	0,56	0,28	-
Итого:	421,773	0	4007,16	0	0,002	3903,246	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,739														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	66,67	688,155	0	0,001	672,299	0	0,001	130	13
20.02.2025	488,442	4695,315	0	0,003	4575,544	0	0,003	874	13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 15:38:24