

#296434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 6182
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	11,524	0	115,065	0	0	112,484	0	0	24	0	71	48,4	0,53	0,23	-
22.03.2026	10,612	0	114,355	0	0	111,776	0	0	24	0	70,6	48,5	0,54	0,23	-
23.03.2026	9,58	0	105,745	0	0	103,388	0	0	24	0	70,1	45,2	0,54	0,23	-
24.03.2026	8,752	0	85,44	0	0	83,555	0	0	24	0	70,1	44,8	0,54	0,23	-
25.03.2026	8,616	0	82,95	0	0	81,122	0	0	24	0	70	43,2	0,54	0,23	-
26.03.2026	8,329	0	75,825	0	0	74,16	0	0	24	0	70,5	46,1	0,53	0,23	-
27.03.2026	11,803	0	117,925	0	0	115,301	0	0	24	0	70,9	48,5	0,53	0,23	-
28.03.2026	12,383	0	134,51	0	0	131,486	0	0	24	0	71,1	47,3	0,53	0,23	-
29.03.2026	9,862	0	101,145	0	0	98,865	0	0	24	0	70,3	45,5	0,54	0,23	-
30.03.2026	9,46	0	92,96	0	0	90,895	0	0	24	0	70,5	45,9	0,54	0,23	-
31.03.2026	10,165	0	100,705	0	0	98,461	0	0	24	0	70,5	47	0,53	0,23	-
01.04.2026	11,162	0	115,6	0	0	113,026	0	0	24	0	70,9	47,7	0,53	0,23	-
02.04.2026	11,287	0	118,53	0	0	115,869	0	0	24	0	72,2	48,4	0,54	0,23	-
03.04.2026	11,556	0	117,985	0	0	115,233	0	0	24	0	71,4	47,2	0,54	0,23	-
04.04.2026	11,631	0	117,11	0	0	114,44	0	0	24	0	70,4	45,8	0,54	0,23	-
05.04.2026	9,583	0	95,04	0	0	92,928	0	0	24	0	70,2	45,4	0,54	0,23	-
06.04.2026	8,27	0	81,155	0	0	79,363	0	0	24	0	70,5	44,6	0,54	0,23	-
07.04.2026	10,348	0	97,325	0	0	95,157	0	0	24	0	70,7	46,1	0,54	0,23	-
08.04.2026	11,253	0	111,38	0	0	108,888	0	0	24	0	70,8	47,8	0,53	0,23	-
09.04.2026	12,574	0	133,215	0	0	130,224	0	0	24	0	70,8	48,2	0,52	0,23	-
10.04.2026	12,391	0	133,295	0	0	130,303	0	0	24	0	70,8	47,7	0,54	0,23	-
11.04.2026	11,601	0	122,27	0	0	119,525	0	0	24	0	70,5	46,8	0,55	0,23	-
12.04.2026	9,281	0	95,03	0	0	92,915	0	0	24	0	70,4	47,1	0,54	0,23	-
13.04.2026	8,154	0	85,45	0	0,001	83,551	0	0,001	24	0	70,3	45	0,54	0,23	-
14.04.2026	8,876	0	85,445	0	0	83,555	0	0	24	0	70,1	43,9	0,55	0,23	-
15.04.2026	7,771	0	72,39	0	0	70,796	0	0	24	0	68,2	46	0,51	0,23	-
16.04.2026	8,982	0	98,405	0	0	96,338	0	0	24	0	70,6	46,3	0,52	0,23	-
17.04.2026	10,13	0	101,34	0	0,001	99,076	0	0,001	24	0	70,6	45,4	0,53	0,23	-
18.04.2026	10,136	0	98,125	0	0	95,936	0	0	24	0	70,1	45,6	0,54	0,23	-
19.04.2026	7,492	0	74,29	0	0	72,651	0	0	24	0	69,9	43,6	0,54	0,23	-
20.04.2026	6,306	0	58,345	0	0	57,065	0	0	24	0	70,5	45,3	0,53	0,23	-
Итого:	309,87	0	3138,35	0	0,002	3068,332	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,011														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3643,533	37675,68	0	0,321	36722,505	0	0,317	10301	18
20.04.2026	3953,403	40814,03	0	0,323	39790,837	0	0,319	11045	18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:34:11