

#133659#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (новый корпус)
3540
6182
ТВ7 (АСЦП)
14014838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	6,952	0	71,64	0	0,001	70,047	0	0,001	24	0	70,3	46,4	0,39	0,26	-
22.05.2025	6,024	0	61,36	0	0	59,995	0	0	24	0	69,5	47,3	0,4	0,27	-
23.05.2025	5,277	0	57,955	0	0,001	56,695	0	0,001	24	0	68,8	49,5	0,41	0,27	-
24.05.2025	3,728	0	47,015	0	0	46,01	0	0	24	0	68,4	50,5	0,4	0,28	-
25.05.2025	2,951	0	40,025	0	0	39,178	0	0	24	0	68,3	50,5	0,4	0,27	-
26.05.2025	2,712	0	37,055	0	0	36,274	0	0	24	0	69,3	49,1	0,4	0,27	-
27.05.2025	3,886	0	46,74	0	0	45,727	0	0	24	0	68,8	49,6	0,4	0,27	-
28.05.2025	3,382	0	43,015	0	0	42,095	0	0	24	0	65,4	47,9	0,37	0,27	-
29.05.2025	3,198	0	44,29	0	0	43,426	0	0	24	0	67,2	47,7	0,38	0,27	-
30.05.2025	3,4	0	42,37	0	0	41,501	0	0	24	0	67	47,2	0,38	0,27	-
31.05.2025	3,323	0	40,82	0	0	39,989	0	0	24	0	64,9	48,3	0,38	0,27	-
01.06.2025	2,581	0	37,85	0	0	37,122	0	0	24	0	66,6	48,3	0,38	0,27	-
02.06.2025	2,454	0	32,765	0	0	32,106	0	0	24	0	67,1	47,7	0,38	0,27	-
03.06.2025	3,067	0	38,445	0	0	37,658	0	0	24	0	60,3	47,8	0,19	0,27	-
04.06.2025	0,772	0	13,675	0	0	13,439	0	0	24	0	64,6	50,5	0,33	0,27	-
05.06.2025	2,746	0	47,23	0	0	46,324	0	0	24	0	67,7	52,7	0,38	0,27	-
06.06.2025	3,438	0	55,625	0	0	54,469	0	0	24	0	67,8	53,7	0,38	0,27	-
07.06.2025	3,046	0	52,635	0	0	51,537	0	0	24	0	67,7	54,6	0,38	0,27	-
08.06.2025	2,701	0	50,12	0	0	49,078	0	0	24	0	67,3	54,3	0,38	0,27	-
09.06.2025	2,689	0	50,135	0	0	49,105	0	0	24	0	55,9	49	0,33	0,27	-
10.06.2025	2,304	0	78,85	0	0	77,687	0	0	24	0	70	57,6	0,43	0,27	-
11.06.2025	3,667	0	72,28	0	0	70,687	0	0	24	0	70	57,5	0,4	0,27	-
12.06.2025	3,115	0	60,92	0	0	59,579	0	0	24	0	69,5	58,2	0,4	0,27	-
13.06.2025	2,823	0	60,51	0	0	59,195	0	0	24	0	69,4	58,6	0,41	0,27	-
14.06.2025	2,638	0	59,785	0	0	58,489	0	0	24	0	69,4	58,4	0,4	0,27	-
15.06.2025	2,69	0	59,27	0	0	57,982	0	0	24	0	69,4	58,6	0,41	0,27	-
16.06.2025	2,609	0	58,94	0	0	57,66	0	0	24	0	69,6	57,5	0,41	0,27	-
17.06.2025	3,167	0	63,63	0	0	62,24	0	0	24	0	69,5	57,3	0,4	0,28	-
18.06.2025	3,208	0	64,23	0	0	62,833	0	0	24	0	69,7	57,7	0,4	0,27	-
19.06.2025	3,077	0	62,795	0	0	61,422	0	0	24	0	69,6	57,4	0,41	0,28	-
20.06.2025	3,23	0	64,325	0	0	62,922	0	0	24	0	69,7	57,7	0,4	0,28	-
Итого:	100,855	0	1616,3	0	0,002	1582,471	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,089														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1251,817	12672,445	0	0,057	12370,818	0	0,056	3010	13
20.06.2025	1352,67	14288,745	0	0,059	13953,29	0	0,058	3754	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:25:37