

#91590#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/24г.-21/08/24г.

Абонент: Борзова 95 новый корп

Адрес: Д/С № 122

Договор № 3210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сел. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сел. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 14014838, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x92FA

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.24 00	67,85	49,82	18,03	4,17	3,23	0	25,89	0	0	25,351	0	0	0	5	2	0,458	0	24	0	
21.07.24 00	67,12	51,57	15,55	4,19	3,23	0	19,265	0	0	18,872	0	0	0	5	2	0,294	0	24	0	
22.07.24 00	67,19	51,61	15,58	4,15	3,25	0	18,91	0	0	18,524	0	0	0	5	2	0,289	0	24	0	
23.07.24 00	67,52	51	16,51	4,19	3,22	0	22,32	0	0	21,859	0	0	0	5	2	0,361	0	24	0	
24.07.24 00	67,37	51,58	15,79	4,24	3,23	0	21,025	0	0	20,594	0	0	0	5	2	0,326	0	24	0	
25.07.24 00	67,7	50,78	16,93	4,21	3,22	0	22,655	0	0	22,185	0	0	0	5	2	0,376	0	24	0	
26.07.24 00	67,67	50,74	16,92	4,18	3,23	0	22,205	0	0	21,745	0	0	0	5	2	0,369	0	24	0	
27.07.24 00	67,75	49,57	18,18	4,21	3,22	0	25,655	0	0	25,123	0	0	0	5	2	0,457	0	24	0	
28.07.24 00	67,04	51,11	15,93	4,23	3,23	0	19,34	0	0,001	18,946	0	0,001	0,001	5	2	0,302	0	24	0	
29.07.24 00	67,2	50,81	16,39	4,18	3,25	0	20,48	0	0	20,06	0	0	0	5	2	0,329	0	24	0	
30.07.24 00	67,64	50,35	17,29	4,18	3,24	0	24,115	0	0,003	23,615	0	0,003	0,003	5	2	0,409	0	24	0	
31.07.24 00	68,02	49,14	18,88	4,2	3,23	0	28,165	0	0	27,576	0	0	0	5	2	0,521	0	24	0	
01.08.24 00	67,84	50,04	17,8	4,16	3,24	0	24,23	0	0	23,725	0	0	0	5	2	0,423	0	24	0	
02.08.24 00	67,84	49,88	17,96	4,22	3,24	0	23,655	0	0,001	23,164	0	0,001	0,001	5	2	0,417	0	24	0	
03.08.24 00	67,44	49,34	18,1	4,22	3,25	0	26,965	0	0	26,411	0	0	0	5	2	0,479	0	24	0	
04.08.24 00	65,87	50,85	15,02	4,22	3,25	0	22,02	0	0	21,585	0	0	0	5	2	0,325	0	24	0	
05.08.24 00	67,06	50,64	16,43	4,18	3,24	0	19,835	0	0	19,431	0	0	0	5	2	0,32	0	24	0	
06.08.24 00	67,86	49,16	18,7	4,17	3,23	0	25,66	0	0,014	25,125	0	0,014	0,014	5	2	0,471	0,001	24	0	
07.08.24 00	67,65	50,31	17,35	4,11	3,22	0	22,515	0	0,006	22,048	0	0,006	0,006	5	2	0,383	0	24	0	
08.08.24 00	67,63	50,16	17,47	4,06	3,2	0	22,925	0	0,013	22,452	0	0,013	0,013	5	2	0,393	0,001	24	0	
09.08.24 00	67,3	50,26	17,05	4,08	3,18	0	22,695	0	0	22,229	0	0	0	5	2	0,379	0	24	0	
10.08.24 00	67,92	49,46	18,47	4,11	3,19	0	24,26	0	0	23,754	0	0	0	5	2	0,439	0	24	0	
11.08.24 00	67,13	50,72	16,4	4,12	3,19	0	18,725	0	0	18,342	0	0	0	5	2	0,301	0	24	0	
12.08.24 00	67,36	49,83	17,54	4,12	3,2	0	21,255	0	0,002	20,818	0	0,002	0,002	5	2	0,366	0	24	0	
13.08.24 00	67,73	49,66	18,08	4,1	3,2	0	24,17	0	0	23,667	0	0	0	5	2	0,428	0	24	0	
14.08.24 00	67,96	49,49	18,47	4,05	3,18	0	25,605	0	0	25,07	0	0	0	5	2	0,464	0	24	0	
15.08.24 00	68,03	49,76	18,27	4,07	3,21	0	23,77	0	0	23,272	0	0	0	5	2	0,426	0	24	0	
16.08.24 00	67,8	50,01	17,79	4,09	3,22	0	22,215	0	0	21,753	0	0	0	5	2	0,388	0	24	0	
17.08.24 00	67,7	49,7	18	4,08	3,19	0	23,09	0	0	22,61	0	0	0	5	2	0,407	0	24	0	
18.08.24 00	66,58	52,83	13,75	4,06	3,2	0	14,77	0	0	14,473	0	0	0	5	2	0,199	0	24	0	
19.08.24 00	67,21	50,92	16,28	4,07	3,2	0	17,98	0	0	17,612	0	0	0	5	2	0,287	0	24	0	
20.08.24 00	67,62	50,46	17,17	4,01	3,21	0	21,31	0	0	20,868	0	0	0	5	2	0,359	0	24	0	
21.08.24 00	67,79	50,34	17,45	4,14	3,2	0	21,515	0	0	21,067	0	0	0	5	2	0,368	0	24	0	
Итого/Средн	67,53	50,27	17,26	4,14	3,22	0	739,19	0	0,04	723,928	0	0,04	0,04	5	2	12,513	0,002	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.24 00	54597,175	0	1,952	53262,755	0	1,932	1,932	1354,886	0,081	17311	340
21.08.24 00	55336,365	0	1,992	53986,683	0	1,972	1,972	1367,399	0,083	18103	340
Итого	739,19	0	0,04	723,928	0	0,04	0,04	12,513	0,002	792	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

