

#144975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР  
Борзова 95, Калининград (новый корпус)  
3540  
6182  
ТВ7 (АСПИ)  
14014838  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,744   | 0         | 12,37   | 0       | 0       | 12,131  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 48,8   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 22.07.2025 | 1,129   | 0         | 15,82   | 0       | 0       | 15,506  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 48,9   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 23.07.2025 | 1,045   | 0         | 15,09   | 0       | 0       | 14,793  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,8   | 48,9   | 0,4     | 0,29    | -           |
| 24.07.2025 | 1,108   | 0         | 15,91   | 0       | 0       | 15,596  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 48,9   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 25.07.2025 | 1,116   | 0         | 16,215  | 0       | 0       | 15,897  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 49,1   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 26.07.2025 | 1,079   | 0         | 16,15   | 0       | 0       | 15,836  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,5   | 50,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 27.07.2025 | 0,728   | 0         | 12,83   | 0       | 0       | 12,586  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,4   | 50,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 28.07.2025 | 0,727   | 0         | 12,875  | 0       | 0       | 12,631  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 49,3   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 29.07.2025 | 1,014   | 0         | 15,415  | 0       | 0       | 15,116  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 48,6   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 30.07.2025 | 1,141   | 0         | 16,745  | 0       | 0       | 16,422  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 48,3   | 0,4     | 0,27    | -           |
| 31.07.2025 | 1,124   | 0         | 16,305  | 0       | 0       | 15,99   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 48,5   | 0,4     | 0,27    | -           |
| 01.08.2025 | 1,073   | 0         | 15,765  | 0       | 0       | 15,461  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 48,5   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 02.08.2025 | 1,125   | 0         | 16,37   | 0       | 0       | 16,053  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 50,5   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 03.08.2025 | 0,721   | 0         | 12,78   | 0       | 0       | 12,539  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,1   | 50,6   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 04.08.2025 | 0,707   | 0         | 12,74   | 0       | 0       | 12,501  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 48,8   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 05.08.2025 | 1,098   | 0         | 16,3    | 0       | 0       | 15,984  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 48,8   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 06.08.2025 | 1,111   | 0         | 16,415  | 0       | 0       | 16,097  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 48,7   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 07.08.2025 | 1,123   | 0         | 16,425  | 0       | 0       | 16,106  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 48,6   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 08.08.2025 | 1,119   | 0         | 16,34   | 0       | 0       | 16,023  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 48,7   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 09.08.2025 | 1,099   | 0         | 16,23   | 0       | 0       | 15,916  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,3   | 50,3   | 0,42    | 0,28    | -           |
| 10.08.2025 | 0,746   | 0         | 13,015  | 0       | 0       | 12,77   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 50,6   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 11.08.2025 | 0,718   | 0         | 12,745  | 0       | 0       | 12,505  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 48,7   | 0,41    | 0,28    | -           |
| 12.08.2025 | 1,132   | 0         | 16,545  | 0       | 0       | 16,224  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 48,4   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 13.08.2025 | 1,197   | 0         | 17,19   | 0       | 0       | 16,856  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 48,7   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 14.08.2025 | 1,057   | 0         | 15,69   | 0       | 0       | 15,387  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 48,9   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 15.08.2025 | 1,01    | 0         | 15,17   | 0       | 0       | 14,878  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,4   | 48,7   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 16.08.2025 | 1,065   | 0         | 15,515  | 0       | 0       | 15,213  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,4   | 50,3   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 17.08.2025 | 0,721   | 0         | 12,485  | 0       | 0       | 12,248  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,4   | 50,4   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 18.08.2025 | 0,725   | 0         | 12,575  | 0       | 0       | 12,338  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 48,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 19.08.2025 | 1,094   | 0         | 15,75   | 0       | 0       | 15,442  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,5   | 48,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 20.08.2025 | 1,072   | 0         | 15,445  | 0       | 0       | 15,143  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,4   | 48,8   | 0,39    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 30,668  | 0         | 467,215 | 0       | 0       | 458,188 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 7,325   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

744  
744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 1433,003 | 15927,505 | 0      | 0,059  | 15556,492 | 0     | 0,058 | 4474    | 13     |
| 20.08.2025 | 1463,671 | 16394,72  | 0      | 0,059  | 16014,678 | 0     | 0,058 | 5218    | 13     |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2025 7:34:54