

#148423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Борзова 95, Калининград (новый корпус)
3540
6182
ТВ7 (АСЦП)
14014838
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,058	0	15,49	0	0	15,189	0	0	24	0	65,5	48,8	0,39	0,28	-
22.08.2025	1,075	0	15,615	0	0	15,31	0	0	24	0	65,6	48,7	0,39	0,28	-
23.08.2025	1,11	0	15,945	0	0	15,632	0	0	24	0	64,6	50,2	0,39	0,28	-
24.08.2025	0,749	0	12,65	0	0	12,409	0	0	24	0	64,5	50,3	0,38	0,28	-
25.08.2025	0,725	0	12,465	0	0	12,228	0	0	24	0	64,7	49,1	0,38	0,29	-
26.08.2025	0,993	0	15,42	0	0	15,126	0	0	22	2	64,7	49,1	0,39	0,29	-
27.08.2025	0,985	0	15,41	0	0	15,115	0	0	21	3	65,2	48,6	0,4	0,28	-
28.08.2025	1,149	0	16,91	0	0	16,582	0	0	24	0	65	48,8	0,41	0,28	-
29.08.2025	1,104	0	16,57	0	0	16,25	0	0	24	0	65,1	48,8	0,4	0,28	-
30.08.2025	1,125	0	16,74	0	0	16,418	0	0	24	0	64,2	50,5	0,4	0,28	-
31.08.2025	0,731	0	12,98	0	0	12,735	0	0	24	0	64,2	50,5	0,4	0,28	-
01.09.2025	0,735	0	13,035	0	0	12,789	0	0	24	0	65,5	48,7	0,4	0,28	-
02.09.2025	1,194	0	17,33	0	0	16,992	0	0	24	0	65,4	48,8	0,41	0,28	-
03.09.2025	1,155	0	16,88	0	0	16,551	0	0	24	0	65,5	48,7	0,41	0,28	-
04.09.2025	1,155	0	16,655	0	0	16,33	0	0	24	0	65,5	48,7	0,4	0,28	-
05.09.2025	1,143	0	16,53	0	0	16,207	0	0	24	0	65,4	48,7	0,39	0,28	-
06.09.2025	1,186	0	17,245	0	0	16,908	0	0	24	0	64,2	50,5	0,4	0,28	-
07.09.2025	0,719	0	12,775	0	0	12,535	0	0	24	0	64,2	50,7	0,4	0,28	-
08.09.2025	0,713	0	12,815	0	0	12,574	0	0	24	0	64,4	49,6	0,39	0,28	-
09.09.2025	1,182	0	19,42	0	0	19,052	0	0	24	0	65,6	48,7	0,4	0,28	-
10.09.2025	1,196	0	17,23	0	0	16,892	0	0	24	0	65,5	48,5	0,4	0,28	-
11.09.2025	1,216	0	17,335	0	0	16,996	0	0	24	0	65,6	48,6	0,4	0,28	-
12.09.2025	1,149	0	16,475	0	0	16,152	0	0	24	0	65,7	48,4	0,4	0,28	-
13.09.2025	1,244	0	17,48	0	0	17,136	0	0	24	0	64,1	50,5	0,4	0,28	-
14.09.2025	0,717	0	12,74	0	0	12,501	0	0	24	0	64,1	50,5	0,4	0,28	-
15.09.2025	0,715	0	12,74	0	0	12,501	0	0	24	0	65,1	48,9	0,4	0,28	-
16.09.2025	1,239	0	18,51	0	0	18,153	0	0	24	0	64,9	48,9	0,4	0,28	-
17.09.2025	1,197	0	18,235	0	0	17,886	0	0	24	0	64,8	48,9	0,39	0,28	-
18.09.2025	1,281	0	19,645	0	0	19,269	0	0	24	0	65,4	48,5	0,4	0,28	-
19.09.2025	1,195	0	17,205	0	0	16,87	0	0	24	0	65,4	48,6	0,4	0,28	-
20.09.2025	1,174	0	16,995	0	0	16,664	0	0	24	0	64,1	50,4	0,41	0,28	-
Итого:	32,309	0	493,47	0	0	483,952	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,717														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1463,671	16394,72	0	0,059	16014,678	0	0,058	5218	13
20.09.2025	1495,979	16888,19	0	0,059	16498,632	0	0,058	5957	18

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 7:32:27