

#94719#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент: Борзова 95 новый корп

Адрес: ДС № 122

Договор №: 3210

Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 001

Договорные раскоды:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 14014838, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х92ГА

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.24 00	67,79	50,34	17,45	4,14	3,2	0	21,515	0	0	21,067	0	0	0	5	2	0,368	0	24	0	
22.08.24 00	67,85	50,12	17,73	4,1	3,21	0	22,405	0	0	21,939	0	0	0	5	2	0,389	0	24	0	
23.08.24 00	67,96	49,67	18,3	4,12	3,21	0	24,54	0	0	24,027	0	0	0	5	2	0,44	0	24	0	
24.08.24 00	68,36	49	19,36	4,13	3,22	0	25,605	0	0	25,063	0	0	0	5	2	0,486	0	24	0	
25.08.24 00	67,67	50,61	17,06	4,19	3,22	0	18,3	0	0	17,921	0	0	0	5	2	0,306	0	24	0	
26.08.24 00	67,36	50,73	16,63	4,14	3,18	0	18,425	0	0	18,046	0	0	0	5	2	0,301	0	24	0	
27.08.24 00	68,01	49,47	18,54	4,16	3,19	0	24,32	0	0	23,812	0	0	0	5	2	0,442	0	24	0	
28.08.24 00	68,02	49,94	18,08	4,2	3,19	0	22,435	0	0	21,965	0	0	0	5	2	0,398	0	24	0	
29.08.24 00	67,99	49,85	18,15	4,21	3,19	0	22,86	0	0	22,382	0	0	0	5	2	0,407	0	24	0	
30.08.24 00	67,72	50,13	17,58	4,25	3,16	0	21,085	0	0	20,649	0	0	0	5	2	0,364	0	24	0	
31.08.24 00	67,99	49,11	18,87	4,25	3,15	0	24,315	0	0	23,806	0	0	0	5	2	0,45	0	24	0	
01.09.24 00	67,16	51,63	15,52	4,12	3,19	0	16,485	0	0	16,149	0	0	0	5	2	0,251	0	24	0	
02.09.24 00	67,44	50,65	16,8	4,16	3,19	0	18,28	0	0	17,903	0	0	0	5	2	0,301	0	24	0	
03.09.24 00	68,18	49,61	18,56	4,18	3,2	0	23,435	0	0	22,943	0	0	0	5	2	0,426	0	24	0	
04.09.24 00	68,09	49,39	18,71	4,18	3,19	0	23,525	0	0	23,033	0	0	0	5	2	0,431	0	24	0	
05.09.24 00	68,26	49,62	18,64	4,19	3,16	0	22,275	0	0	21,806	0	0	0	5	2	0,407	0	24	0	
06.09.24 00	68,25	49,15	19,1	4,19	3,22	0	24,21	0	0	23,7	0	0	0	5	2	0,453	0	24	0	
07.09.24 00	68,2	49,63	18,57	4,18	3,22	0	22,26	0	0	21,792	0	0	0	5	2	0,405	0	24	0	
08.09.24 00	67,57	49,63	17,94	4,2	3,24	0	19,475	0	0	19,072	0	0	0	5	2	0,343	0	24	0	
09.09.24 00	67,71	49,14	18,57	4,12	3,26	0	21,16	0	0	20,72	0	0	0	5	2	0,385	0	24	0	
10.09.24 00	68,59	47,67	20,92	4,18	3,19	0	27,13	0	0,001	26,553	0	0,001	0,001	5	2	0,556	0	24	0	
11.09.24 00	68,1	49,01	19,09	4,19	3,17	0	22,175	0	0	21,709	0	0	0	5	2	0,415	0	24	0	
12.09.24 00	68,28	48,22	20,06	4,11	3,15	0	27,55	0	0,001	26,97	0	0,001	0,001	5	2	0,542	0	24	0	
13.09.24 00	68,46	47,97	20,49	4,15	3,13	0	26,475	0	0	25,915	0	0	0	5	2	0,531	0	24	0	
14.09.24 00	68,43	48,13	20,31	4,16	3,13	0	25,845	0	0	25,298	0	0	0	5	2	0,514	0	24	0	
15.09.24 00	67,94	48,34	19,61	4,17	3,14	0	22,775	0	0	22,299	0	0	0	5	2	0,438	0	24	0	
16.09.24 00	67,94	48,58	19,36	4,1	3,13	0	21,98	0	0	21,521	0	0	0	5	2	0,417	0	24	0	
17.09.24 00	68,35	48,4	19,95	4,17	3,11	0	24,5	0	0	23,982	0	0	0	5	2	0,479	0	24	0	
18.09.24 00	68,44	48,58	19,87	4,19	3,11	0	24,135	0	0	23,625	0	0	0	5	2	0,47	0	24	0	
19.09.24 00	68,32	48,51	19,8	4,19	3,12	0	24,83	0	0	24,306	0	0	0	5	2	0,482	0	24	0	
20.09.24 00	68,58	47,69	20,89	4,15	3,11	0	27,515	0	0,001	26,93	0	0,001	0,001	5	2	0,563	0	24	0	
21.09.24 00	68,59	48,03	20,55	4,15	3,13	0	26,9	0	0	26,327	0	0	0	5	2	0,542	0	24	0	
Итого/Средн	68,09	49,17	18,92	4,17	3,18	0	738,72	0	0,003	723,234	0	0,003	0,003	5	2	13,703	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.24 00	55314,85	0	1,992	53965,615	1,972	1,972	1367,031	0,083	18079	340	
21.09.24 00	56053,57	0	1,995	54688,849	1,975	1,975	1380,734	0,083	18847	340	
Итого	738,72	0	0,003	723,234	0,003	0,003	13,703	0	768	0	

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплоснос.
- (X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

