

#98678#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3540  
Порядковый номер 6182  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014838  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.09.2024	1,942	0	23,63	0	0	23,132	0	0	24	0	68,4	47,4	0,4	0,31	-
23.09.2024	2,395	0	27,77	0	0	27,182	0	0	24	0	68,6	47,5	0,41	0,31	-
24.09.2024	2,435	0	28,05	0	0,001	27,453	0	0,001	24	0	68,7	47,4	0,42	0,31	-
25.09.2024	2,488	0	28,53	0	0	27,923	0	0	24	0	68,7	47,1	0,41	0,31	-
26.09.2024	2,614	0	29,55	0	0	28,92	0	0	24	0	68,8	47	0,4	0,31	-
27.09.2024	2,631	0	29,345	0	0	28,718	0	0	24	0	69,1	46,8	0,41	0,31	-
28.09.2024	2,615	0	28,525	0	0,001	27,91	0	0,001	24	0	68,5	47,7	0,4	0,31	-
29.09.2024	2,568	0	30,035	0	0	29,397	0	0	24	0	69	49,7	0,41	0,31	-
30.09.2024	2,666	0	33,72	0	0	32,996	0	0	24	0	69,4	49,3	0,41	0,31	-
01.10.2024	3,175	0	38,465	0	0	37,632	0	0	24	0	69,6	49,8	0,41	0,31	-
02.10.2024	3,554	0	43,71	0	0	42,757	0	0	24	0	69,6	44,1	0,4	0,31	-
03.10.2024	4,881	0,002	46,695	0	0,011	45,676	0	0,011	24	0	70	41,9	0,39	0,3	-
04.10.2024	7,176	0	62,42	0	0	61,046	0	0	24	0	70,5	42,1	0,4	0,3	-
05.10.2024	6,422	0	55,305	0	0	54,072	0	0	24	0	70,5	42,6	0,39	0,3	-
06.10.2024	5,937	0	51,85	0	0	50,689	0	0	24	0	70,5	43	0,39	0,3	-
07.10.2024	6,096	0	53,95	0	0	52,745	0	0	24	0	70	43,1	0,41	0,3	-
08.10.2024	6,879	0	62,355	0	0,001	60,98	0	0,001	24	0	70,4	42,6	0,52	0,3	-
09.10.2024	5,545	0,004	48,635	0	0,026	47,557	0	0,026	24	0	70,3	42,5	0,56	0,3	-
10.10.2024	4,97	0	43,545	0	0,002	42,58	0	0,002	24	0	70,1	42,9	0,56	0,3	-
11.10.2024	4,18	0	37,395	0	0,002	36,57	0	0,002	24	0	70,6	42,1	0,57	0,3	-
12.10.2024	6,389	0	54,73	0	0	53,509	0	0	24	0	70,8	42,7	0,56	0,3	-
13.10.2024	6,435	0	55,815	0	0,001	54,564	0	0,001	24	0	71	42,8	0,56	0,3	-
14.10.2024	7,415	0	64,12	0	0	62,672	0	0	24	0	70,9	42,3	0,58	0,3	-
15.10.2024	6,983	0,001	59,345	0	0,004	58,01	0	0,004	24	0	70,8	42,1	0,57	0,3	-
16.10.2024	7,291	0	61,955	0	0	60,566	0	0	24	0	71,1	44,8	0,57	0,3	-
17.10.2024	9,033	0	83,925	0	0,002	82,029	0	0,002	24	0	71	44,3	0,58	0,3	-
18.10.2024	8,566	0	78,14	0	0	76,38	0	0	24	0	71	43,7	0,58	0,3	-
19.10.2024	7,816	0	69,635	0	0	68,064	0	0	24	0	70,8	44	0,58	0,3	-
20.10.2024	7,096	0	64,545	0	0	63,096	0	0	24	0	70,8	43,6	0,58	0,3	-
Итого:	148,193	0	1395,69	0	0,051	1364,825	0	0,051	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,395														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.09.2024	5780,856	56053,57	0	1,995	54688,849	0	1,975	18847	340
20.10.2024	5929,047	57449,26	0	2,046	56053,676	0	2,025	19543	340

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.10.2024 7:54:33