

#102089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Борзова 95, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3540
Порядковый номер 6182
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014838
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	6,805	0	61,155	0	0	59,785	0	0	24	0	70,9	42,6	0,58	0,3	-
22.10.2024	6,536	0	56,39	0	0	55,126	0	0	24	0	70,6	42,4	0,59	0,3	-
23.10.2024	5,125	0	44,365	0	0	43,378	0	0	24	0	70,7	42	0,58	0,3	-
24.10.2024	6,047	0,001	51,385	0	0,008	50,238	0	0,008	24	0	70,8	41,7	0,58	0,3	-
25.10.2024	7,389	0	61,825	0	0	60,44	0	0	24	0	71,1	44,3	0,57	0,3	-
26.10.2024	9,256	0	84,19	0	0	82,288	0	0	24	0	70,7	42,8	0,58	0,3	-
27.10.2024	5,924	0	51,795	0	0	50,637	0	0	24	0	70,6	42,4	0,58	0,3	-
28.10.2024	5,201	0	44,95	0	0	43,947	0	0	24	0	70,8	42,1	0,58	0,3	-
29.10.2024	7,009	0	59,605	0	0	58,266	0	0	24	0	70,7	42,2	0,58	0,3	-
30.10.2024	6,139	0	52,455	0	0	51,284	0	0	24	0	70,6	41,7	0,58	0,3	-
31.10.2024	6,104	0	51,52	0	0	50,371	0	0	24	0	70,7	42,1	0,58	0,3	-
01.11.2024	6,62	0	56,285	0	0	55,024	0	0	24	0	70,6	42	0,58	0,3	-
02.11.2024	5,561	0	47,355	0	0	46,298	0	0	24	0	71	43,8	0,57	0,3	-
03.11.2024	9,171	0	82,25	0	0	80,393	0	0	24	0	70,9	43,4	0,57	0,31	-
04.11.2024	7,337	0	65,105	0	0	63,643	0	0	24	0	70,8	43,7	0,57	0,31	-
05.11.2024	7,945	0	71,485	0	0	69,882	0	0	24	0	71,1	44,1	0,56	0,31	-
06.11.2024	9,181	0	83,1	0	0	81,227	0	0	24	0	71,2	44,4	0,57	0,31	-
07.11.2024	9,85	0	89,505	0	0	87,474	0	0	24	0	71,2	46,2	0,57	0,31	-
08.11.2024	9,779	0	95,455	0	0	93,297	0	0	24	0	71,1	48,3	0,58	0,3	-
09.11.2024	8,057	0	85,865	0	0	83,927	0	0	24	0	71,3	49,1	0,58	0,31	-
10.11.2024	8,926	0	97,91	0	0	95,685	0	0	24	0	72,4	49,5	0,57	0,31	-
11.11.2024	10,463	0	111,66	0	0	109,054	0	0	24	0	75,3	50,4	0,58	0,3	-
12.11.2024	12,03	0	117,805	0	0	114,853	0	0	24	0	76,1	50,7	0,57	0,3	-
13.11.2024	11,944	0	114,635	0	0	111,701	0	0	24	0	76,1	50,8	0,57	0,3	-
14.11.2024	11,99	0	116,01	0	0	113,042	0	0	24	0	72,9	49,2	0,57	0,3	-
15.11.2024	10,753	0	110,52	0	0	107,909	0	0	24	0	71,4	48,7	0,57	0,3	-
16.11.2024	9,44	0	101,345	0	0	99,038	0	0	24	0	71,3	48,4	0,57	0,3	-
17.11.2024	7,705	0	81,91	0	0	80,05	0	0	24	0	71,6	48,7	0,56	0,3	-
18.11.2024	9,213	0	98,17	0	0	95,928	0	0	24	0	71,8	48,6	0,56	0,3	-
19.11.2024	10,583	0	110,815	0	0	108,265	0	0	24	0	73	49,3	0,56	0,3	-
20.11.2024	12,212	0	125,805	0	0	122,83	0	0	24	0	72,3	49	0,56	0,3	-
Итого:	260,295	0	2482,625	0	0,008	2425,28	0	0,008	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,17														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2024	5929,047	57449,26	0	2,046	56053,676	0	2,025	19543	340
20.11.2024	6189,34	59931,885	0	2,054	58478,954	0	2,033	20287	340

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 7:42:51