Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 19.12.2024 по 28.12.2024

Потребитель

Детский Сад № 122, МАДОУ ЦРР


Адрес потребителя Абонентский номер

Борзова 95, Калининград (новый корпус)

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал		
14014838	28.12.2024	19.12.2024	1 4	1 Rusi		
Количество тепловой				7 7 8		
энергии, система 1	6632,488	6525,961	106.527	25.444		

Подпись исполнителя

ONY 29.12.24



#110522#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 28.12.2024.

Номер абонента

3540

Порядковый номер

6182

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

14014838

Номер системы

1

Отчёт сформирован

23.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

				1											
Дата	tнар,	dQ,	dQg,	dV1, м3	dV2,	dV3,	dM1, т	dM2,	dM3,	dTNar,	dTtn,	tl,	t2,	p1,	p2,
дата	°C	ГДж	Гкал	ал ч 1, м 3	м3	м3	ulvii, i	T	T	ч	ч	°C	°C	МΠа	МПа
20.12.2024	6	9,082	0	98,175	0	. 0	95,975	0	0	24	0	71,1	49,3	0,57	0,29
21.12.2024	2,8	11,902	0	132,835	0	0	129,831	0	0	24	0	71,2	51,3	0,56	0,3
22.12.2024	4,4	11,919	0	145,93	0	0	142,625	0	0	24	0	71	50,1	0,57	0,3
23.12.2024	4,2	10,889	0	127,21	0	. 0	124,349	0	0	24	0	71,3	50	0,57	0,3
24.12.2024	1,8	12,289	0	140,855	0	0	137,669	0	0	24	0	75	52,2	0,57	0,29
25.12.2024	2,1	13,951	0	149,25	0	0	145,535	0	0	24	0	73,4	51,2	0,57	0,29
26.12.2024	3,8	12,417	0	136,04	0	0	132,781	0	0	24	0	71,4	49,9	0,57	0,3
27.12.2024	5,3	12,796	0	145,23	0	<i>:</i> 0	141,931	0	0	24	0	71	47	0,58	0,29
28.12.2024	4,3	11,282	0	114,95	0	0	112,363	0	0	24	0	71	46,7	0,57	0,29
Итого:	4,4	106,527	0	1190,475	0	0	1163,059	0	0	216	0	71,82	49,74	0,57	0,29

Общее время работы системы

216 час.

Период нормальной работы системы

216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	М1, т	M2,	M3,	TNar,	Ttn,
19.12.2024	6525,961	63488,76			61950,322	0	2,089	20983	340
28.12.2024	6632,488	64679,235	0	2,111	63113,381	0	2,089	21199	340

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения