

#130617#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтЖилСервис, УК, ООО
Левитана 57 к2, Калининград
7228
ТСМ-И
940028
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,302	60,211	59,531	58,922	58,398	24	84	69,5	65,1	1	10	10	10	-
25.04.2025	0,331	62,539	61,859	61,203	60,703	24	84	69,3	64,6	1	10	10	10	-
26.04.2025	0,315	62,359	61,703	61,031	60,531	24	84	69,4	64,9	1	10	10	10	-
27.04.2025	0,376	63,188	62,461	61,797	61,273	24	84	70,4	65,2	1	10	10	10	-
28.04.2025	0,29	52,906	52,336	51,758	51,344	24	84	69,9	65,1	1	10	10	10	-
29.04.2025	0,304	56,453	55,852	55,258	54,812	24	84	69,2	64,5	1	10	10	10	-
30.04.2025	0,251	49,25	48,742	48,18	47,805	24	84	69,8	65,4	1	10	10	10	-
01.05.2025	0,24	47,68	47,18	46,656	46,281	24	84	69,8	65,4	1	10	10	10	-
02.05.2025	0,263	53,008	52,461	51,859	51,461	24	84	69,6	65,2	1	10	10	10	-
03.05.2025	0,22	46,531	46,086	45,539	45,195	24	84	69,6	65,5	1	10	10	10	-
04.05.2025	0,233	46,523	46,031	45,523	45,164	24	84	69,3	64,9	1	10	10	10	-
05.05.2025	0,206	47,109	46,641	46,086	45,734	24	84	69,9	66,1	1	10	10	10	-
06.05.2025	0,205	44,734	44,281	43,766	43,414	24	84	70,1	66	1	10	10	10	-
07.05.2025	0,155	32,625	32,211	31,922	31,586	24	84	69,9	65,7	1	10	10	10	-
08.05.2025	0,225	35,531	35,477	35,062	34,812	20,05	84	70,6	64,4	1	10	10	10	-
09.05.2025	0,36	58,109	57,492	56,82	56,391	24	68	70,8	65,4	1	10	10	10	-
10.05.2025	0,31	57,031	56,461	55,766	55,359	24	84	70,7	65,9	1	10	10	10	-
11.05.2025	0,403	64,859	64,234	63,438	63,023	24	84	70,4	64,9	1	10	10	10	-
12.05.2025	0,335	60,062	59,492	58,734	58,336	24	84	70,8	65,9	1	10	10	10	-
13.05.2025	0,343	61,742	61,094	60,375	59,906	24	84	70,8	66	1	10	10	10	-
14.05.2025	0,311	61,258	60,672	59,906	59,484	24	84	70,6	66,1	1	10	10	10	-
15.05.2025	0,289	55,984	55,43	54,742	54,336	24	84	70,9	66,4	1	10	10	10	-
16.05.2025	0,239	49,992	49,539	48,883	48,555	24	84	70,9	66,7	1	10	10	10	-
17.05.2025	0,247	46,359	45,859	45,305	44,945	24	84	71,6	66,9	1	10	10	10	-
18.05.2025	0,239	43,797	43,305	42,828	42,461	24	84	70,8	66	1	10	10	10	-
19.05.2025	0,224	40,055	39,625	39,156	38,844	24	84	71,3	66,4	1	10	10	10	-
20.05.2025	0,18	30,422	30,008	29,742	29,43	24	84	71,2	66	1	10	10	10	-
21.05.2025	0,204	32,398	31,961	31,68	31,352	24	84	71	65,4	1	10	10	10	-
22.05.2025	0,145	25,078	24,617	24,523	24,141	24	84	70,7	65,6	1	10	10	10	-
23.05.2025	0,138	23,914	23,531	23,391	23,078	24	84	70,4	65,3	1	10	10	10	-
Итого:	7,883	1471,707	1456,172	1439,851	1428,154	716,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,779													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч716,05

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	2891,252	129138,164	126456,312	126173,75	124818,578	88509,76	0
23.05.2025	2899,135	130609,875	127912,484	127613,602	126246,734	89225,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:52:32