

#132910#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

Индикатор ТСМ-И
940028
Левитана 57 к2 БалтЖилСервис,УК
«ПОДАЧА+Р»

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	—	—
2	32	0,030	30,0	—	2,000

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 24.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	p1	p2	
				-	+					
24.05.2025	0,113	24,4	24,0	0,0	0,3	70,29	65,66	1,00	1,00	24,00
25.05.2025	0,138	26,8	26,5	0,0	0,3	70,78	65,64	1,00	1,00	24,00
26.05.2025	0,144	26,2	25,9	0,0	0,3	70,08	64,57	1,00	1,00	24,00
27.05.2025	0,102	15,0	14,8	0,0	0,2	70,23	63,47	1,00	1,00	24,00
28.05.2025	0,116	15,7	15,5	0,0	0,2	70,67	63,32	1,00	1,00	24,00
29.05.2025	0,124	15,6	15,4	0,0	0,3	70,00	62,10	1,00	1,00	24,00
30.05.2025	0,116	13,6	13,4	0,0	0,2	69,98	61,44	1,00	1,00	24,00
Итого:	0,85	137,3	135,4	0,0	1,9	70,32	64,12	1,00	1,00	168,00
31.05.2025	0,107	13,2	13,0	0,0	0,2	70,51	62,38	1,00	1,00	24,00
01.06.2025	0,139	16,3	16,1	0,0	0,3	70,59	62,10	1,00	1,00	24,00
02.06.2025	0,183	20,3	20,0	0,0	0,4	70,68	61,71	1,00	1,00	24,00
03.06.2025	0,131	16,3	16,1	0,0	0,3	70,10	62,09	1,00	1,00	24,00
04.06.2025	0,044	5,8	5,7	0,0	0,1	69,92	62,32	1,00	1,00	24,00
05.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	17,65	18,66	1,00	1,00	24,00
06.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	17,55	17,11	1,00	1,00	24,00
Итого:	0,60	72,0	70,8	0,0	1,2	70,44	62,06	1,00	1,00	168,00
07.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	17,11	16,80	1,00	1,00	24,00
08.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	16,94	16,68	1,00	1,00	24,00
09.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,94	15,82	1,00	1,00	24,00
10.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,62	15,44	1,00	1,00	24,00
11.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,77	15,61	1,00	1,00	24,00
12.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,53	15,35	1,00	1,00	24,00
13.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,57	15,33	1,00	1,00	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	16,07	15,86	1,00	1,00	168,00
14.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,60	15,36	1,00	1,00	24,00
15.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,67	15,42	1,00	1,00	24,00
16.06.2025	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	16,14	15,80	1,00	1,00	24,00
17.06.2025	0,029	7,9	7,8	0,0	0,1	55,93	52,32	1,00	1,00	24,00
18.06.2025	0,163	32,4	31,9	0,0	0,5	66,52	61,49	1,00	1,00	24,00
19.06.2025	0,215	44,8	44,1	0,0	0,7	69,06	64,26	1,00	1,00	24,00
20.06.2025	0,186	41,1	40,4	0,0	0,6	69,22	64,68	1,00	1,00	24,00
Итого:	0,59	126,2	124,2	0,0	2,0	67,63	62,93	1,00	1,00	168,00
21.06.2025	0,225	46,8	46,1	0,0	0,7	69,29	64,48	1,00	1,00	24,00
22.06.2025	0,218	42,1	41,5	0,0	0,6	70,55	65,38	1,00	1,00	24,00
23.06.2025	0,228	37,9	37,3	0,0	0,7	71,71	65,69	1,00	1,00	24,00
Итого:	0,67	126,8	124,8	0,0	2,0	70,43	65,14	1,00	1,00	72,00
Итого:	2,72	462,3	455,2	0,0	7,1	69,64	63,76	1,00	1,00	744,0
						dT=	5,88			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	382,2	107,5	-489,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		2,72					
Показания интеграторов	На 24:00 23.05.2025	На 24:00 23.06.2025	Результат за период		На 11:13 24.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	2492,81	2495,53	2,72		2495,61		
Расход теплоносителя M1, т	127613,6	128075,9	462,3		128090,3		
Расход теплоносителя M2, т	126246,7	126702,0	455,2		126716,1		
Время наработки, ч	89225,8	89969,8	744,0		89981,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

