

#142105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтЖилСервис, УК, ООО
Левитана 57 к2, Калининград
7228
ТСМ-И
940028
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,224	34,266	33,492	33,477	32,844	24	84	71,8	66,1	1	10	10	10	-
25.06.2025	0,261	42,375	41,609	41,422	40,789	24	84	71,7	66,3	1	10	10	10	-
26.06.2025	0,262	42,188	41,383	41,219	40,562	24	84	71,8	66,3	1	10	10	10	-
27.06.2025	0,221	37,641	36,93	36,789	36,195	24	84	71,8	66,6	1	10	10	10	-
28.06.2025	0,265	43,312	42,578	42,328	41,742	24	84	72	66,6	1	10	10	10	-
29.06.2025	0,282	44,594	43,914	43,562	43,047	24	84	72,1	66,5	1	10	10	10	-
30.06.2025	0,257	41,391	40,766	40,438	39,961	24	84	72	66,5	1	10	10	10	-
01.07.2025	0,256	42,656	42,039	41,695	41,203	24	84	71,9	66,6	1	10	10	10	-
02.07.2025	0,28	46,484	45,828	45,414	44,922	24	84	71,9	66,6	1	10	10	10	-
03.07.2025	0,233	38,938	38,328	38,055	37,57	24	84	71,7	66,4	1	10	10	10	-
04.07.2025	0,264	43,547	42,898	42,555	42,047	24	84	71,8	66,4	1	10	10	10	-
05.07.2025	0,237	44,016	43,367	43,016	42,5	24	84	71,9	67,1	1	10	10	10	-
06.07.2025	0,242	41	40,359	40,07	39,555	24	84	71,8	66,6	1	10	10	10	-
07.07.2025	0,287	47,141	46,438	46,062	45,523	24	84	72	66,6	1	10	10	10	-
08.07.2025	0,238	40,562	39,953	39,641	39,156	24	84	71,8	66,7	1	10	10	10	-
09.07.2025	0,23	39,891	39,273	38,977	38,492	24	84	71,9	66,8	1	10	10	10	-
10.07.2025	0,219	38,406	37,781	37,531	37,031	24	84	71,8	66,8	1	10	10	10	-
11.07.2025	0,22	39,375	38,773	38,477	37,992	24	84	71,9	67	1	10	10	10	-
12.07.2025	0,211	38,781	38,18	37,891	37,406	24	84	71,9	67,1	1	10	10	10	-
13.07.2025	0,26	44,969	44,312	43,953	43,43	24	84	71,9	66,8	1	10	10	10	-
14.07.2025	0,254	45,375	44,719	44,336	43,82	24	84	72,1	67,2	1	10	10	10	-
15.07.2025	0,235	41,969	41,328	41	40,5	24	84	72,2	67,2	1	10	10	10	-
16.07.2025	0,243	44,516	43,883	43,5	42,992	24	84	71,9	67,1	1	10	10	10	-
17.07.2025	0,128	24,609	24,305	24,07	23,836	24	84	70,3	65,7	1	10	10	10	-
18.07.2025	0,218	38,484	37,93	37,602	37,172	24	84	72	67	1	10	10	10	-
19.07.2025	0,221	43,344	42,734	42,367	41,875	24	84	71,7	67,2	1	10	10	10	-
20.07.2025	0,186	35,734	35,219	34,93	34,516	24	84	71,6	67,1	1	10	10	10	-
21.07.2025	0,236	41,516	40,883	40,555	40,055	24	84	72,2	67,2	1	10	10	10	-
22.07.2025	0,185	34,594	34,016	33,797	33,328	24	84	72,2	67,5	1	10	10	10	-
23.07.2025	0,222	36,281	35,695	35,445	34,977	24	84	72,4	67	1	10	10	10	-
Итого:	7,077	1217,955	1198,913	1190,174	1175,038	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,086													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	2902,299	131082,344	128376,203	128075,906	126701,969	89969,81	0
23.07.2025	2909,377	132300,297	129575,117	129266,078	127877,008	90689,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:25:05