

#92413#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Левитана 57 к2, Калининград
5670

Заводской номер счётчика 940028	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2650,154	2640,184	9.97	8.574

Подпись исполнителя _____



#92412#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5670
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТСМ-И
 Заводской номер 940028
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2024	-	0,312	25,391	24,727	24,844	24,336	24	20	69,7	58,9	1	10	10	10
25.07.2024	-	0,328	24,586	23,938	24,055	23,562	24	20	70,1	58,4	1	10	10	10
26.07.2024	-	0,312	24,32	23,648	23,789	23,289	24	20	70	58,7	1	10	10	10
27.07.2024	-	0,295	24,078	23,445	23,555	23,07	24	20	70	59,3	1	10	10	10
28.07.2024	-	0,338	26,25	25,562	25,68	25,156	24	20	70	58,6	1	10	10	10
29.07.2024	-	0,323	26,352	25,68	25,781	25,281	24	20	69,8	59,1	1	10	10	10
30.07.2024	-	0,332	26,195	25,516	25,625	25,109	24	20	69,9	58,7	1	10	10	10
31.07.2024	-	0,334	26,023	25,328	25,461	24,938	24	20	70	58,7	1	10	10	10
01.08.2024	-	0,333	26,289	25,602	25,719	25,195	24	20	69,9	58,8	1	10	10	10
02.08.2024	-	0,326	25,5	24,82	24,945	24,438	24	20	70	58,8	1	10	10	10
03.08.2024	-	0,325	25,672	24,992	25,117	24,602	24	20	69,8	58,7	1	10	10	10
04.08.2024	-	0,333	25,617	24,938	25,062	24,547	24	20	69,9	58,5	1	10	10	10
05.08.2024	-	0,318	25,289	24,617	24,742	24,234	24	20	69,9	58,9	1	10	10	10
06.08.2024	-	0,318	26,742	26,062	26,164	25,641	24	20	69,6	59,2	1	10	10	10
07.08.2024	-	0,332	28,047	27,344	27,445	26,914	24	20	69,4	59	1	10	10	10
08.08.2024	-	0,315	26,094	25,445	25,539	25,047	24	20	69,6	59	1	10	10	10
09.08.2024	-	0,312	25,391	24,719	24,836	24,328	24	20	69,8	59	1	10	10	10
10.08.2024	-	0,325	27,094	26,406	26,508	25,992	24	20	69,6	59	1	10	10	10
11.08.2024	-	0,313	26,625	25,969	26,062	25,555	24	20	69,5	59,2	1	10	10	10
12.08.2024	-	0,349	27,422	26,719	26,82	26,305	24	20	69,9	58,7	1	10	10	10
13.08.2024	-	0,287	25,023	24,391	24,484	23,992	24	20	69,8	59,7	1	10	10	10
14.08.2024	-	0,327	26,039	25,359	25,477	24,961	24	20	70	58,9	1	10	10	10
15.08.2024	-	0,325	26,188	25,508	25,625	25,109	24	20	69,7	58,8	1	10	10	10
16.08.2024	-	0,285	24,977	24,328	24,438	23,938	24	20	69,6	59,6	1	10	10	10
17.08.2024	-	0,304	25,445	24,781	24,898	24,391	24	20	69,7	59,2	1	10	10	10
18.08.2024	-	0,355	27,547	26,844	26,945	26,422	24	20	69,7	58,3	1	10	10	10
19.08.2024	-	0,313	25,875	25,195	25,32	24,797	24	20	69,8	59,1	1	10	10	10
20.08.2024	-	0,328	26,68	25,984	26,102	25,578	24	20	69,8	59	1	10	10	10
21.08.2024	-	0,329	26,883	26,203	26,305	25,789	24	20	69,7	58,9	1	10	10	10
22.08.2024	-	0,331	27,789	27,094	27,188	26,664	24	20	69,7	59,2	1	10	10	10
23.08.2024	-	0,313	26,414	25,742	25,852	25,336	24	20	69,8	59,4	1	10	10	10
Итого:	-	9,97	807,837	786,906	790,383	774,516	744	-	69,8	58,95	1	10	10	10

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2640,184	115276,32	112924,969	112669,719	111514,656	81934,07	0
23.08.2024	2650,154	116084,156	113711,875	113460,102	112289,172	82678,07	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения