

#144974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтЖилСервис, УК, ООО

Левитана 57 к2, Калининград

7228

ТСМ-И

940028

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNар, °C
24.07.2025	0,198	36,25	35,68	35,422	34,953	24	84	72,2	67,4	1	10	10	10	-
25.07.2025	0,187	36,438	35,867	35,602	35,148	24	84	71,6	67,1	1	10	10	10	-
26.07.2025	0,184	35,234	34,695	34,43	34	24	84	71,8	67,3	1	10	10	10	-
27.07.2025	0,213	40,609	40,031	39,688	39,219	24	84	71,8	67,2	1	10	10	10	-
28.07.2025	0,173	34,703	34,164	33,906	33,469	24	84	72	67,6	1	10	10	10	-
29.07.2025	0,197	37,688	37,133	36,828	36,383	24	84	71,9	67,3	1	10	10	10	-
30.07.2025	0,202	37,922	37,359	37,055	36,594	24	84	72,1	67,4	1	10	10	10	-
31.07.2025	0,2	38,109	37,539	37,242	36,789	24	84	72	67,4	1	10	10	10	-
01.08.2025	0,226	41,078	40,469	40,133	39,648	24	84	72,1	67,2	1	10	10	10	-
02.08.2025	0,192	39,203	38,625	38,312	37,836	24	84	71,8	67,5	1	10	10	10	-
03.08.2025	0,241	44,734	44,109	43,719	43,234	24	84	71,8	67,1	1	10	10	10	-
04.08.2025	0,213	39,672	39,117	38,758	38,32	24	84	71,9	67,2	1	10	10	10	-
05.08.2025	0,182	34,656	34,133	33,867	33,453	24	84	71,7	67,1	1	10	10	10	-
06.08.2025	0,21	39,516	38,961	38,625	38,172	24	84	71,9	67,2	1	10	10	10	-
07.08.2025	0,203	38,547	37,969	37,664	37,195	24	84	72	67,4	1	10	10	10	-
08.08.2025	0,185	35,406	34,883	34,594	34,18	24	84	71,9	67,3	1	10	10	10	-
09.08.2025	0,199	37,234	36,703	36,383	35,969	24	84	72	67,3	1	10	10	10	-
10.08.2025	0,245	43,344	42,742	42,352	41,875	24	84	72,3	67,4	1	10	10	10	-
11.08.2025	0,213	38,797	38,211	37,898	37,43	24	84	72,4	67,6	1	10	10	10	-
12.08.2025	0,193	37,203	36,688	36,367	35,961	24	84	71,3	66,7	1	10	10	10	-
13.08.2025	0,172	35,203	34,703	34,406	34	24	84	71,8	67,5	1	10	10	10	-
14.08.2025	0,172	33,797	33,289	33,031	32,617	24	84	71,4	67	1	10	10	10	-
15.08.2025	0,151	30,391	29,953	29,711	29,359	24	84	71,2	66,8	1	10	10	10	-
16.08.2025	0,183	35,984	35,492	35,195	34,789	24	84	71	66,5	1	10	10	10	-
17.08.2025	0,193	35,906	35,391	35,086	34,68	24	84	71,8	67,1	1	10	10	10	-
18.08.2025	0,19	37,438	36,938	36,594	36,203	24	84	71,3	66,8	1	10	10	10	-
19.08.2025	0,184	35,75	35,266	34,938	34,57	24	84	71,2	66,7	1	10	10	10	-
20.08.2025	0,207	39,234	38,727	38,367	37,953	24	84	71,4	66,8	1	10	10	10	-
21.08.2025	0,191	37,391	36,852	36,531	36,109	24	84	71,4	66,9	1	10	10	10	-
22.08.2025	0,141	28,75	28,352	28,117	27,781	24	84	71,5	67,2	1	10	10	10	-
23.08.2025	0,171	35,219	34,773	34,43	34,078	24	84	71,1	66,9	1	10	10	10	-
Итого:	6,011	1151,406	1134,814	1125,251	1111,967	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,169													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2909,377	132300,297	129575,117	129266,078	127877,008	90689,81	0
23.08.2025	2915,386	133451,703	130709,93	130391,328	128988,977	91433,81	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:45:09