#104036#

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104						
Номер теплосчётчика:	1125637	1	50	0,150	60,0	---	---

Номер абонента:

Адрес установки: Донского,2 ФК Балтика (поле)

Система 1 Подача

Q = M(hп - hо)

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 20.11.2024 по 20.12.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M	Температура, °C tп	Температура, °C tо	Давление, МПа Pп	Давление, МПа Pо	Время наработки Tнар, ч
20.11	---	---	4,88	6,42	0,15	0,15	24,00
21.11	---	---	4,06	5,83	0,15	0,15	24,00
22.11	---	---	2,88	5,09	0,15	0,15	24,00
23.11	---	---	2,39	4,84	0,15	0,15	24,00
24.11	---	---	2,29	4,54	0,15	0,14	24,00
25.11	---	---	2,69	4,55	0,14	0,14	24,00
26.11	---	---	4,04	5,34	0,14	0,14	24,00
Итого:	0,00	0,0	3,32	5,23	0,15	0,15	168,00
27.11	---	---	5,16	6,17	0,14	0,14	24,00
28.11	---	---	5,13	6,24	0,15	0,15	24,00
29.11	---	---	5,17	6,23	0,15	0,14	24,00
30.11	---	---	5,17	6,22	0,15	0,14	24,00
01.12	---	---	4,51	5,85	0,14	0,14	24,00
02.12	---	---	3,90	5,45	0,15	0,14	24,00
03.12	---	---	4,19	5,55	0,14	0,14	24,00
Итого:	0,00	0,0	4,75	5,96	0,15	0,14	168,00
04.12	---	---	4,84	6,03	0,15	0,14	24,00
05.12	---	---	4,07	5,61	0,15	0,14	24,00
06.12	---	---	3,84	5,45	0,15	0,14	24,00
07.12	---	---	3,09	4,72	0,15	0,14	24,00
08.12	---	---	3,04	4,30	0,14	0,14	24,00
09.12	---	---	3,32	4,79	0,14	0,14	24,00
10.12	---	---	3,01	4,43	0,14	0,14	24,00
Итого:	0,00	0,0	3,60	5,05	0,15	0,14	168,00
11.12	---	---	2,30	3,47	0,14	0,14	24,00
12.12	---	---	2,68	3,57	0,14	0,14	24,00
13.12	---	---	2,22	3,36	0,14	0,14	24,00
14.12	---	---	0,99	2,37	0,15	0,14	24,00
15.12	---	---	1,18	2,34	0,15	0,15	24,00
16.12	---	---	3,24	3,77	0,15	0,14	23,89
17.12	---	---	5,32	5,76	0,15	0,14	24,00
Итого:	0,00	0,0	2,56	3,52	0,15	0,14	167,89
18.12	---	---	4,86	5,71	0,14	0,14	24,00
19.12	---	---	5,92	6,27	0,15	0,14	24,00
20.12	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	5,39	5,99	0,15	0,14	48,00
Итого:	0,00	0,0	3,68	5,01	0,15	0,14	719,9
			dT=	-1,33			

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	719,9	0,0	0,0	0,0	24,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 0,00	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 19.11.2024	На 24:00 19.12.2024	Результат за период	На 13:18 20.12.2024
Количество теплоты, Гкал	324,63	324,63	0,00	324,63
Масса теплоносителя M1, т	8175,5	8175,5	0,0	8175,5
Время наработки, ч	9394,4	10114,3	719,9	10127,6
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			24,1	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

S10X v4.18

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«20» 12 20 24 г.