

#129082#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Донского,2 ФК Балтика (адм.)

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

статистические данные

с 21.04.2025 по 21.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Ро	
21.04	1,004	46,4	62,27	40,64	0,33	0,26	24,00
22.04	1,078	41,5	65,09	39,10	0,42	0,39	24,00
23.04	1,082	40,9	65,15	38,69	0,42	0,39	24,00
24.04	1,110	42,5	64,97	38,85	0,42	0,39	24,00
25.04	1,283	51,0	65,53	40,37	0,42	0,40	24,00
26.04	1,350	53,9	65,92	40,87	0,42	0,40	24,00
27.04	1,244	49,8	65,45	40,50	0,42	0,40	24,00
Итого:	8,15	326,1	64,94	39,94	0,41	0,38	168,00
28.04	1,226	47,8	65,36	39,72	0,43	0,40	24,00
29.04	0,631	30,5	63,63	42,95	0,43	0,40	24,00
30.04	0,361	24,6	62,50	47,80	0,43	0,40	24,00
01.05	0,339	23,6	62,44	48,11	0,43	0,40	24,00
02.05	0,447	27,2	62,87	46,46	0,43	0,40	24,00
03.05	0,191	22,8	60,30	51,95	0,41	0,39	24,00
04.05	0,435	27,3	62,75	46,80	0,42	0,40	24,00
Итого:	3,63	203,9	63,17	45,37	0,43	0,40	168,00
05.05	0,525	29,8	63,39	45,75	0,42	0,40	24,00
06.05	0,070	19,8	53,87	50,37	0,24	0,24	24,00
07.05	0,676	36,3	62,50	43,85	0,42	0,39	24,00
08.05	0,566	32,3	63,19	45,69	0,42	0,39	24,00
09.05	0,543	30,7	63,26	45,60	0,42	0,39	24,00
10.05	0,472	29,2	62,86	46,69	0,42	0,39	24,00
11.05	0,650	33,4	63,39	43,92	0,42	0,39	24,00
Итого:	3,50	211,4	62,22	45,67	0,39	0,37	168,00
12.05	0,396	27,5	62,64	48,29	0,41	0,39	24,00
13.05	0,309	39,6	64,50	56,71	0,41	0,39	24,00
14.05	0,469	29,0	62,58	46,43	0,40	0,39	24,00
15.05	0,418	28,3	62,04	47,24	0,38	0,37	24,00
16.05	0,593	33,0	62,87	44,92	0,42	0,40	24,00
17.05	0,415	28,5	62,42	47,88	0,42	0,39	24,00
18.05	0,411	28,4	62,72	48,27	0,42	0,39	24,00
Итого:	3,01	214,4	62,91	48,88	0,41	0,39	168,00
19.05	0,644	34,0	63,45	44,49	0,42	0,39	24,00
20.05	0,509	30,1	63,38	46,47	0,41	0,38	24,00
21.05	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,15	64,1	63,42	45,42	0,42	0,39	48,00
Итого:	19,45	1019,8	63,50	45,18	0,41	0,38	720,0

dT= 18,32

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		19,45					
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2025	На 24:00 20.05.2025	Результат за период	На 11:42 21.05.2025			
Количество теплоты, Гкал	960,05	979,49	19,45	979,59			
Масса теплоносителя M1, т	40472,3	41492,1	1019,8	41502,9			
Время наработки, ч	21885,5	22605,5	720,0	22617,2			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

