

#132147#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Донского,2

ФК Балтика (адм.)

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(h_1 - h_2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

Среднесуточные статистические данные

с 21.05.2025 по 21.06.2025

Дата	Энергия	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
	Q, Гкал	M1	t1	t2	P1	P2	
21.05	---	---	---	---	---	---	---
22.05	0,515	32,1	62,50	46,47	0,43	0,38	24,00
23.05	0,437	29,4	63,34	48,49	0,43	0,38	24,00
24.05	0,406	29,0	62,85	48,89	0,44	0,38	24,00
25.05	0,755	36,4	63,78	43,06	0,44	0,38	24,00
26.05	0,257	26,1	61,44	51,58	0,42	0,38	24,00
27.05	0,268	22,5	60,71	48,82	0,40	0,39	24,00
Итого:	2,64	175,6	62,58	47,56	0,43	0,38	144,00
28.05	0,123	16,5	59,02	51,55	0,41	0,39	24,00
29.05	0,225	18,3	59,91	47,59	0,40	0,38	24,00
30.05	0,303	19,6	60,88	45,41	0,42	0,39	24,00
31.05	0,256	21,0	59,75	47,56	0,41	0,39	24,00
01.06	0,141	16,5	58,77	50,22	0,42	0,39	24,00
02.06	0,216	18,6	59,98	48,35	0,42	0,39	24,00
03.06	0,403	23,6	61,41	44,33	0,41	0,39	24,00
Итого:	1,67	133,9	60,05	47,61	0,41	0,39	168,00
04.06	0,438	24,0	61,54	43,33	0,42	0,39	24,00
05.06	0,317	21,4	60,62	45,78	0,42	0,39	24,00
06.06	0,375	23,2	61,41	45,24	0,42	0,39	24,00
07.06	0,331	21,3	61,03	45,55	0,42	0,39	24,00
08.06	0,089	15,8	58,34	52,70	0,42	0,39	24,00
09.06	0,249	20,4	60,01	47,83	0,41	0,39	24,00
10.06	0,364	22,9	60,95	45,06	0,41	0,39	24,00
Итого:	2,16	149,1	60,67	46,17	0,42	0,39	168,00
11.06	0,338	21,6	60,92	45,25	0,40	0,40	24,00
12.06	0,376	23,0	60,96	44,59	0,40	0,40	24,00
13.06	0,228	18,9	59,98	47,93	0,41	0,40	24,00
14.06	0,124	16,1	58,89	51,22	0,43	0,40	24,00
15.06	0,085	15,4	58,27	52,73	0,43	0,40	24,00
16.06	0,285	20,7	60,35	46,54	0,43	0,40	24,00
17.06	0,300	21,6	60,42	46,50	0,43	0,40	24,00
Итого:	1,74	137,2	60,10	47,44	0,42	0,40	168,00
18.06	0,335	22,0	60,64	45,42	0,43	0,40	24,00
19.06	0,365	23,1	60,65	44,89	0,42	0,40	24,00
20.06	0,321	24,8	59,79	46,83	0,43	0,40	24,00
Итого:	1,02	69,9	60,34	45,74	0,43	0,40	72,00
Итого:	9,23	665,8	60,90	47,32	0,42	0,39	720,0
			dT=	13,58			

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Ттах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество Q = тепла, Гкал	Q т/с + 9,23		Qmin +	Qтах +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.уг.
Показания интеграторов	На 24:00 21.05.2025		На 24:00 20.06.2025	Результат за период	На 11:03 23.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	979,86		989,09	9,23	989,44		
Масса теплоносителя M1, т	41521,0		42186,8	665,8	42228,5		
Время наработки, ч	22629,5		23349,5	720,0	23408,5		
Время неработы Тнер = Ттах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч				24,0			

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

